



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení
Odbor veřejných zakázek

Č.j PPR-4745-19/ČJ-2016-990656

Praha 13. května 2016
Počet listů: 2

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (4)

dle ustanovení § 49 odst. 1, 2, 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Na základě dotazu od uchazeče poskytuje zadavatel dodatečné informace k veřejné zakázce vedené pod názvem „**Rekonstrukce vstupní haly včetně výměny výťahů – Praha, Strojnická**“

Dotaz uchazeče č. 1:

206	79806Rpol	Os06.1 Bezpečnostní schránky vestav,broušená nerez 70ks, dod.a mont.	kus	1,00		
		viz detailní popis v tabulce ostatních výrobků PD !:1		1,00		
219	79907Rpol	Os19.1 Atypický trezor na zbraně dl.2m, v.2,5m vč.kotvení, dělení na 4 sekce, černá, dod.a mont.	kus	1,00		
		viz detailní popis v tabulce ostatních výrobků PD !:1		1,00		

Jde o poštovní nebo depozitní úložné schránky? Schránky jaký rozměr? VxŠxH. Nerez jen dvířka, nebo i korpus? Dvířka plech (poštovní schránky) nebo masiv (depozitní schránky)? Uzamykání lamelový zámek, cylindrický zámek, motýlkový zámek?

Odpověď zadavatele č. 1:

Jedná se o bezpečnostní schránky na klíč. Rozměr celého panelu 750x700mm (70 schránek).

Dotaz uchazeče č. 2:

Trezor třída? Trezor zámek na motýlkový klíč, číslicový mechanický nebo elektronický? Trezor hloubka? Má mít vnitřní vybavení např. police? Na dlouhé zbraně se většinou nechává cca 1600 mm nebo je to myšleno na krátké zbraně? Vnitřní sekce uzamykatelné na lamelový zámek, cylindrický zámek, motýlkový zámek? Konstrukce trezoru VxŠxH 2500x2000x? mm neprojde standardními dveřmi výšky 1970 mm, je s tím počítáno nebo to má být 4 samostatné trezory a kompletovat do sestavy až v místě? Dost to na mě působí dojmem požadavku kompletnosti v místě, aby trezor byl až po strop, nebo se pletu? Možná by byl dobrý náčrt.

Nádražní 16
150 05 Praha 5

Tel.: +420 974 884 563
Email: ovzslzpp@pcr.cz

Odpověď zadavatele č. 2:

Trezor bude umístěn v místnosti se službou 24h, proto klíč postačuje motýlkový. Trezor bude dělen na čtyři sekce. Celková hloubka bude 750 mm (vnitřní prostor bude min 600 mm). Uvnitř bude vestavěna 1x uzamykatelná schránka na motýlkový klíč (výška 900 mm vnitřní schránky). Zbývající prostor bude rozdělen policemi na zásobníky, na dlouhé a na krátké zbraně.

Zpracovala: Ing. Kamila Teřlová

Tel: 974 884 563

Ing. Miroslav Hajný v. r.
zástupce zadavatele