



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení
Odbor veřejných zakázek

Č.j PPR-4745-21/ČJ-2016-990656

Praha 17. května 2016
Počet listů: 1

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (5)

dle ustanovení § 49 odst. 1, 2, 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Na základě dotazu od uchazeče poskytuje zadavatel dodatečné informace k veřejné zakázce vedené pod názvem „**Rekonstrukce vstupní haly včetně výměny výtahů – Praha, Strojnická**“

Dotaz uchazeče č. 1:

127	767591110R00	Montáž zdvojených podlah - systém ZP, ZALP apod.	m2	167,60		
		skladba P03:119,4		119,40		
		skladba P04:37,895		37,90		
		skladba P05:10,305		10,31		
137	76714Rpol	Kce dvojité podlahy, s vodivými plast.podložkami kalciumsulfátové desky s Pz plechem, dodávka	m2	169,00		
		Viz detailní popis v PD.				
		skladba P03:120		120,00		
		skladba P04:38		38,00		
		skladba P05:11		11,00		

V tabulce skladeb u skladby P03 není dvojitá podlaha. Jedná se o místnost 101b – vstupní hala, kde bude lité teraco. Správná výměra by měla být o tuto plochu menší. Prosím o odpověď, jakou plochu máme nacenit.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zdvojená podlaha je v 102a,b,c cca 48,20 m2, skladba P.04 a P.05, popis P.03 zůstal omylem při přečíslování a změně skladeb v rozpočtu.

Zadavatel uveřejňuje v rámci této dodatečné informace na profil zadavatele www.zakazky.mvcr.cz aktualizovaný výkaz výměr, ve kterém je opravena výměra podlahové plochy. Aktualizovaný výkaz výměr bude zveřejněn pod názvem „Aktualizovaný výkaz výměr ke dni 16. 5. 2016“.

Zpracovala: Ing. Kamila Teřlová
Tel: 974 884 563

Ing. Miroslav Hajný v. r.
zástupce zadavatele

Nádražní 16
150 05 Praha 5

Tel.: +420 974 884 563
Email: ovzslzpp@pcr.cz