



STŘECHA: SEDLOVÁ, ČÁSTEČNĚ VALBOVÁ A PULTOVÁ
KRYTINA: PLECH POKROCHOVĚ UPRAVENÝ
OKAPY: PLECH POKROCHOVĚ UPRAVENÝ
VŠECHNY KOVOVÉ ČÁSTI NA STŘEŠĚ A V BLÍZKOSTI SVODŮ PŘÍPOJIT NA JÍMACÍ VEDENÍ
UZEMŇOVACÍ PÁSEK ULOŽIT DO ZEMĚ KOLEM OBJEKTU
SPOJE V ZEMĚ OUTOVAT A ZALÍT ASFALTEM

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| R20 | Zodpovědný projektant : Prof. Ing. Zdeněk Půbal, DrSc. | | | Projektní ateliér | | | | | | | | | | |
| | Vypracoval : J. Chyška | Datum : 11/2015 | | Půbal & Rosenberg | | | | | | | | | | |
| | Zadavatel : 0061315 | Měřítko : 1 : 100 | | Žerotínova 1489/41 | | | | | | | | | | |
| | Stavba : Rekonstrukce krovu a střešní krytiny objektu bývalé školy a rekonstrukce hromosvodů v areálu Vzdělávacího a školního střediska VPS a SPS MV vnitřní v Praze, Kyselcovy Hamry č.p. 15. | | | | | | | | | | | | | |
| Stavby : Číslo výkresu : 13000 Praha 9 - Hrdlořezy | | | | | | | | | | | | | | |
| Období : 19000 Praha 9 - Hrdlořezy | | | | | | | | | | | | | | |
| STŘECHY-HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ D1.4 - 01 | | | | | | | | | | | | | | |