

V Třeboni 22. srpna 2016
Počet listů:

Dodatečná informace č. 6 k zadávacím podmínkám

Otevřené podlimitní řízení:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA AUGUSTINIÁNŮ V TŘEBONI – 3. etapa

Zadavatel obdržel dne 18. srpna 2016 od společnosti HORA s.r.o., žádost o dodatečné informace. V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“), zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě dotazu uchazeče. Zadavatel poskytuje odpověď v souladu s čl. 16 Zadávací dokumentace a zároveň ji uveřejňuje na Profilu zadavatele https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_40.html.

Dotazy uchazeče:

1. V objektu SO02 v rozpočtu „Střecha“ je dána položka Úprava hromosvodu vč. revizní zprávy dle PD – 1 kpl. V tomtéž objektu je ale samostatný rozpočet pro hromosvod. Není položka v rozpočtu „Střecha“ dána duplicitně?
2. V objektech SO02, SO03 a SO 04 jsou kamenné dlažby a kamenné stupně. U žádných z těchto kamenných prvků jsem v projektové dokumentaci nenašla upřesnění, z jakého kamene mají být ?

Odpovědi zadavatele:

1. V objektu SO.02. v rozpočtu „Střecha“ je dána duplicitně položka na hromosvod. Uchazeč ponechá položku v rozpočtu „Střecha“ položka Úprava hromosvodu vč. revizní zprávy dle PD – 1 kpl nulovou.
2. Objekt SO.02, SO.04 - v případě nového prvku budou použity žulové kamenné prvky, barva modrošedá.
Objekt SO.03 - v případě nového prvku budou použity žulové kamenné prvky, barva uvedena v příloze D.2.1.

PhDr. Václav Rameš
ředitel
ČR - Státní oblastní archiv v Třeboni