

V Třeboni 23. srpna 2016
Počet listů: 2

Dodatečná informace č. 7 k zadávacím podmínkám

Otevřené podlimitní řízení:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA AUGUSTINIÁNŮ V TŘEBONI – 3. etapa

Zadavatel obdržel dne 22. srpna 2016 od společnosti HORA s.r.o., žádost o dodatečné informace. V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“), zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě dotazu uchazeče. Zadavatel poskytuje odpověď v souladu s čl. 16 Zadávací dokumentace a zároveň ji uveřejňuje na Profilu zadavatele https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_40.html.

Dotazy uchazeče:

1. Ohledně kamenných prvků si Vám dovoluji zaslat dotazy od našeho dodavatele. Prosím o upřesnění:
 - 1) Masivní stupně , SOO2 1 Pol– úprava předního viditelného obratu, zda budou boky viditelné, povrchová úprava, zda bude plný,
 - 2) Nástupnice tl. 3 cm, SOO2 2 Pol ,772231303 – zda bude i podstupnice
 - 3) Kostka 15/17 cm, štípaná, SOO3 1 Pol, 58380155, zda bude půlená na tl. 8/10 cm
 - 4) Dlažba velkoformátová tl. 8 cm, SOO3 1 Pol, 58380780 – jaký formát a jaká bude výměra v m², neboť zde je výměra v tunách.
 - 5) Zákrytová deska na zídku + schody SOO4 1 Pol, 58387164,772511111 – ukončení zídky- jaká šířka, oprácvování viditelného obratu, zda okapnice, povrchová úprava, zda pravoúhlý formát , schodu zda obklad /nástupnice + podstupnice/, oprácvování viditelného obratu, povrchová úprava
 - 6) Dlažba z lomového kamene – zda se dát použít sokolový kámen tl. 15- 30 cm, ostatní 20- 60 cm, lánaný
2. V objektu SO 04 prosím o specifikaci laviček a košů

Odpovědi zadavatele:

1.

- 1) Masivní stupně, SOO2 1Pol - úprava předního viditelného obratu
Jedná-li se o tuto položku ve výkazu jsou uvedeny stupně (venkovní schodiště pod stříškou) do 1.PP.

26	5838811	Stupeň kamenný 280x173cm dl.120cm -viditelná část	kus	9,00		
----	---------	---	-----	------	--	--

Schodiště do sklepa je na výkresu SO.02_D.1.1.36.3. Z výkresu je patrné, jaká strana stupně bude či nebude viditelná. Boční části schodišťových stupňů nebudou viditelné.

2) SO02 2 Pol 772231303 – zda bude i podstupnice
Nebude viz. příloha SO.02 D.1.1.36.3

3) SO03 1 Pol, 58380155 – zda bude půlená kostka
Nebude viz. příloha SO.03 D.2.1.

4) SO03 1 Pol, 58380780 – výměra v m², formát
Výměra uvedena v VV (červený text)

58	58380780	Kamenná dlažba velkoformátová upravená tl.80mm	t	17,28		
		88*0,08*2+20*0,08*2		17,28		

Formát – jedná se o stávající dlažbu (místní šetření), rozměr cca. 60x30 cm.

5) SO04 1 Pol, 58387164, 772511111 – ukončení zídky
Popis uveden na výkresu SO.04 D.1.1.6.3

6) Dlažba z lomového kamene – zda se dá použít soklový kámen 15-30 cm, ostatní 20-60 cm, lámaný
V dotazu není specifikována plocha, ke které se má zpracovatel DPS vyjádřit.
Celkové informace viz. část DPS SO.03_D.2. – DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

2.

144	M	BMOB LAV	D+M Lavička - upřesnění dle investora	ks	7,000
-----	---	----------	---------------------------------------	----	-------

Lavička - litinové bočnice ošetřené antikoročním nátěrem určeným na litinu, sedák a opěrák dřevěný smrkový ošetřený tenkovrstvým lazurovacím lakem.

145	M	BMOB OK	D+M Odpadkový koš - upřesnění dle investora	ks	4,000
-----	---	---------	---	----	-------

Odpadkový koš – koš litinový s pozinkovnou vložkou připevněný k litinovému sloupku, všechny litinové části ošetřeny antikorozní barvou určenou na litinu.

146	M	BMOB LAVKR	D+M Lavička půlkruhová	ks	1,000
-----	---	------------	------------------------	----	-------

Lavička půlkruhová – truhlářský výrobek viz. DPS - PZ SO.04. STÁTNÍ ARCHIV TŘEBONĚ, dřevěné části lavičky budou ošetřeny tenkovrstvým lazurovacím lakem, materiál smrk.

PhDr. Václav Rameš
ředitel
ČR - Státní oblastní archiv v Třeboni