

V Třeboni 23. srpna 2016
Počet listů:

Dodatečná informace č. 9 k zadávacím podmínkám

Otevřené podlimitní řízení:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA AUGUSTINIÁNŮ V TŘEBONI – 3. etapa

Zadavatel obdržel dne 22. srpna 2016 od společnosti POHL cz, a. s., žádost o dodatečné informace. V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“), zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě dotazu uchazeče. Zadavatel poskytuje odpověď v souladu s čl. 16 Zadávací dokumentace a zároveň ji uveřejňuje na Profilu zadavatele https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_40.html.

Dotazy uchazeče:

1. V dodatečných informacích č. 2 k zadávacím podmínkám z 15. 8. 2016 v odpovědi č. 5 zadavatel uvedl označení výkresových příloh, ve kterých jsou uvedeny a znázorněny regály pro SO 01 a SO 02.

Nicméně v uvedených přílohách, nejsou uvedeny jednoznačné parametry regálů, jako jsou: požadovaná únosnost polic, specifikace povrchové úpravy regálů, specifikace kolejí – zda zabudované do podlahy, nebo pouze připevněné na již hotovou podlahu.

Dotaz: Upřesní zadavatel jednoznačně parametry regálů uvedené výše?

2. Při prohlídce místa plnění 15.8.2016 zadavatel ústy zástupce projektanta přislíbil všem účastníkům zaslat fotodokumentaci stávajícího krbu, který je součástí jednoho z bytů, a který nebyl při dané prohlídce zpřístupněn. Doposud na naši adresu tato fotodokumentace nedorazila ani nebyla zveřejněna na profilu zadavatele.

Dotaz: Zveřejní zadavatel fotodokumentaci stávajícího krbu?

Odpovědi zadavatele:

1. Zadavatel zveřejnil odpověď na výše položený dotaz v dodatečné informaci č. 5.
Pro upřesnění uvádí zadavatel další údaje o regálovém systému:
únosnost polic - 80 kg
Povrchová úprava celého regálového systému (rám, police, příslušenství) - pozinkovaný povrch.
Specifikace kolejí pro pojízdné regály - kolejnice jsou ocelové určené do podlahy pro zalití betonem.
2. Zadavatel zveřejnil odpověď na výše položený dotaz v Dodatečné informaci č. 4 a Dodatečné informaci č. 4 – Příloha a to formou dodatečné odpovědi dle ustanovení § 49 odst. 4 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

PhDr. Václav Rameš
ředitel
ČR - Státní oblastní archiv v Třeboni