

	Zařízení služeb pro MV Páipotoční 300, Praha 10 Oddělení technické a stavební údržby a sklad TECHNICKÁ SKUPINA	
	ENERGETIKA	

VYJÁDŘENÍ					
Datum:	1.4. 2016		Číslo jednací		
			Identifikační znak	EN – 6/2016	
Počet listů :	1	Přílohy:	0	Počet výtisků:	2
				Číslo výtisku:	
Předmět vyjádření :	Modernizace lázeňského domu „THERMIA“				
Objekt :	LD TOSCA Moravská ul. Karlovy Vary				
Podklady :	Dokumentace pro stavební povolení				
	K předložené dokumentaci „Modernizace lázeňského domu „THERMIA““ nemám z hlediska energetika ZSMV připomínky. <ul style="list-style-type: none"> - Silnoproud elektro – návrh soudobého příkonu viz B2.7 – pokrytí ze stávajícího zdroje bez nutnosti úprav - Vytápění (B2.7.1) – pokrytí ze stávajícího zdroje bez úprav – pouze náhrada nefunkčních těles za tělesa Viadrus Kalor – u otopných těles budou doplněny termostatické hlavice dle Zákona o hospodaření energií (406/2000 Sb. Ve znění zákona 103/2015 Sb.). 				

Jan Slepíčka
energetik Zařízení služeb pro MV