



Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

K č.j.: HSKV-858-4/2016-PCNP

Karlovy Vary 26. 4.2016

Počet listů : 1

Přílohy : 0

Ing. arch. Lukáš Bruthans
Narcisová 2850/2
106 00 Praha 10

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: kpt. Bc. Ladislav Hejný, tel.: 950370285, fax: 950370252, e-mail: ladislav.hejny@kvk.izscr.cz

Název stavby : Stavební úpravy LD THERMIA
Místo stavby : Moravská 239/4, Karlovy Vary
Stavebník – investor : Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
Druh dokumentace : stavební řízení
Zpracovatel PBŘ : Ing. Svatava Čermáková (ČKAIT 0006456)

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 29. 3. 2016 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Podmínky:

- 1) Je nutné doplnit automatické hlásiče EPS do místnosti 1.34 a 1.26
- 2) Požární uzávěr z prostoru sousedního objektu je nutné otočit, aby dveře na únikové cestě byly otevírány ve směru úniku dle ČSN 730802

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č.221/2014 Sb., si Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

plk. Ing. Jaromír Podlaha
rada
vedoucí oddělení stavební prevence,
kontrolních činností a zjišťování příčin požáru