

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor správy majetku
oddělení metodického řízení technických činností
P.O.Box 155/OSM, 140 21 Praha 4, email: martin.drasner@mvcv.cz

Č.j. MV-59864-3/OSM-2016

Praha 22. 4. 2016
Počet listů 1/2
Přílohy: 1/1

KŘP hl. m. Prahy
OSNM
Box 122
Bartolomějská 7
110 01 Praha 1

ODBORNÉ STANOVISKO K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY
„Modernizace lázeňského domu - Thermia“

IČA	114V514006001
Místo stavby:	Lázeňský dům Thermia, ul. Moravská 239/4, Karlovy Vary, par. č. 210, k. ú. Karlovy Vary
Stavebník – investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
Žadatel:	Ing. arch. Lukáš Bruthans, Narcisová 2850/2, Praha 10
Druh dokumentace:	Dokumentace pro stavební řízení

V souladu s čl. 5 odst. 2 písm. e) nařízení Ministerstva vnitra č. 56/2011, k zajištění plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a při práci, **s Dohodou se Státním úřadem inspekce práce** o spolupráci v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek, č.j. OSM – 824/08 – 2007, ve znění pozdějších dodatků č.1 a č.2, **v součinnosti se** stavebním úřadem Ministerstva vnitra ČR, **ve smyslu** § 96, odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon, **v souladu** s čl. 5 nařízení Ministerstva vnitra č. 43/2014 k zajištění plnění dozorové a kontrolní činnosti v oblasti energetiky, **ve smyslu zákona** č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, **na základě žádosti žadatele**, Ing. arch. Lukáš Bruthans, Narcisová 2850/2, Praha 10, zplnomocněný stavebníkem: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300, 101 00 Praha 10, ze dne 13. 4. 2016, bez č.j., (převzato OSM dne 18. 4. 2016), **o posouzení a stanovisko odborného útvaru Ministerstva vnitra ČR** k projektové dokumentaci předmětné stavby **ve stupni** pro stavební řízení **z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení, energetických předpisů a požární ochrany**, na základě provedeného posouzení stavební dokumentace,

vydáváme následné stanovisko:

Předložená projektová dokumentace stavby splňuje požadavky zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení, bezpečnosti vyhrazených technických zařízení, energetických předpisů a požární ochrany. Odborný útvar Ministerstva vnitra České republiky s předloženou projektovou dokumentací stavby **souhlasí**.

Ing. Milan KOUNOVSKÝ
ministerský rada
vedoucí oddělení MŘTČ
podepsáno elektronicky

Vyřizuje: RNDr. Martin Drašner
tel: 974 849 334
martin.drasner@mvcv.cz

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor správy majetku
oddělení metodického řízení technických činností
P.O.Box 155/OSM, 140 21 Praha 4, email: martin.drasner@mvcz.cz

Praha 22. 4. 2016
Počet listů: 1

Upozornění pro žadatele – stavebníka:

Upozorňujeme předkladatele a investora, že uzavřením smlouvy o dílo s dodavatelem prací **není zbaven povinností, uložených zákonem č. 309/2006 Sb.**, (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), **zvláště pak povinnosti** zřídit v určených případech v souladu s ustanovením § 15 odst. 1) a 2) zákona č. 309/2006 Sb., ***koordinátora stavby (pro přípravu a pro realizaci)**, i na to, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny povinnosti všech **zhotovitelů a poddodavatelů**, kteří na stavbě budou působit, dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejících předpisů z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení, bezpečnosti vyhrazených technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

Dále,

- 1) Pro realizační řešení stavby je nutné zpracovat dokumentaci k ochranné soustavě před účinky atmosférického výboje dle ČSN 62 305/1-4 ed.2 a dopracovat schémata elektrických rozváděčů. Oba dílčí projekty požadujeme po jejich zhotovení předložit.
- 2) Upozorňuji na neplatnost uvedeného nařízení vlády č. 178/2001 Sb. v části PD Rozvody vzduchotechniky – Tech. zpráva či. 3.1. Dtto. Rozvody vytápění. Dtto. Rozvody chlazení.
- 3) Doporučuji aktualizovat seznam hlavních použitých norem v části PD Silnoproud D.1.4.G.1.1 str. 4/8 a části Elektroinstalace slaboproud D.1.4.H.1.1 str. 4/9.
- 4) Předložená PD se týká dostavby části budovy v dvorním traktu včetně rozvodů tepla, TV a vzduchotechniky v této přístavbě. Součástí předložené PD je i zpracovaný PENB oprávněnou osobou ve smyslu vyhl. č. 78/2013 Sb. Vzhledem k tomu, že rekonstruovaný objekt se nachází v památkové zóně, nemusí být splněny požadavky na energetickou náročnost budov ve smyslu § 7 odst. 5 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu se **nevyžaduje závazné stanovisko EI MV.**

Povinností stavebníka je plnit ustanovení § 5 odst. 1) písm. i) j) zákona č. 251/2005 (o inspekci práce), přílohy č. 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a § 4 odst. 2) písm. a), b) zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon) a o náležitostech jako je plánování nebo zahájení a ukončení stavebních prací písemně informovat odbor správy majetku Ministerstva vnitra, který na základě **Dohody se Státním úřadem inspekce práce** o spolupráci v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek, č.j. OSM–824/08–2007, ve znění pozdějších dodatků č.1 a č.2 tyto skutečnosti Státnímu úřadu inspekce práce oznámí.

Vyřizuje: RNDr. Martin Drašner
osoba odborně způsobilá v BOZP
čj. BEPR/031/PRE/2012
tel: 974 849 334
martin.drasner@mvcz.cz