



Zařízení služeb pro MV  
Připotoční 300, Praha 10  
Oddělení technické a stavební údržby a skladů  
TECHNICKÁ SKUPINA

**ENERGETIKA**

## VYJÁDŘENÍ

Datum:	1.4. 2016	Číslo jednací	
		Identifikační znak	EN – 5/2016
Počet listů :	1	Přílohy:	0
		Počet výtisků:	2
		Číslo výtisku:	
Předmět vyjádření :	Modernizace lázeňského domu „THERMIA“		
Objekt :	LD TOSCA Moravská ul. Karlovy Vary		
Podklady :	Dokumentace pro stavební povolení		
	<p>K předložené dokumentaci „Modernizace lázeňského domu „THERMIA““ nemám z hlediska energetika ZSMV připomínky.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Silnoproud elektro – nárůst soudobého příkonu viz B2.7 – pokrytí ze stávajícího zdroje bez nutnosti úprav</li><li>- Vytápění (B2.7.1) – pokrytí ze stávajícího zdroje bez úprav – pouze náhrada nefunkčních těles za tělesa Viadrus Kalor – u otopných těles budou doplněny termostatické hlavice dle Zákona o hospodaření energií (406/2000 Sb. Ve znění zákona 103/2015 Sb.).</li></ul>		

Jan Slepíčka  
energetik Zařízení služeb pro MV