


Otopná soustava:



Otopná soustava v 1.PP a stoupací potrubí z uhlíkové oceli spojované pressfitinkami

Otopná soustava v 1.NP a 2.NP v podlaze z předizolované PeX-AL-PeX spojované pressfitinkami

— přívod 62°C  
- - - zpátečka 47°C

INVESTOR Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
AKCE Zařízení pro zajištění cizinců Běla - Rekonstrukce objektu č.4 Jezová š.p. 1501, pozemek p.č.: St. 5019, k.ú. Běla pod Bezděmem			
STUPĚŇ DOKUMENTACE KE SPOJENÉMU ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ			
ČÁST D.1.4.A - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ		GENERÁLNÍ PROJEKTANT  Adam Rujbr Architects Srnská 23, 612 00 Brno - Královské Pole Tel.: 602 216 300, Fax: 602 216 307, GSM: 602 303 041 Hlavní oddělení: 19, 100 00 Praha 5 Tel.: 221 011 523, Fax: 221 011 534, GSM: 602 798 403	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Kycelt	HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. arch. ADAM RUJBR		
PROJEKTANT Ing. Petr Kycelt	ARCHITEKT Ing. arch. ADAM RUJBR, Ing. arch. KAREL KADĚŘÁBEK		
VYPRACOVAL Martina Kyceltová	HIP Ing. arch. Ing. KAREL KADĚŘÁBEK		
KONTROLOVAL	KONTROLOVAL		
OBSAH VÝKRESU	Č. ZAKÁZKY: 75/2015		SADA
Schéma zapojení - západ	DATUM 02/2016	FORMÁT MĚŘÍTKO A2 1:50	Č. VÝKR. D.1.4.A.4