


① Větev východní DN32

2xKulový kohout DN25
Čerpadlo elektronické 1,2m3/h, 30kPa, 230V
Filtr do potrubí DN25
Směšovací armatura kvs=6,3, DN25
2x Kulový kohout DN25

② Západní větev DN32

2xKulový kohout DN25
Čerpadlo elektronické 1,2m3/h, 30kPa, 230V
Filtr do potrubí DN25
Směšovací armatura kvs=6,3, DN25
2x Kulový kohout DN25

Otopná tělesa desková
typ/výška/délka
nast. ventilu



VK - plnicí a vypouštěcí kul. kohout DN10
KK - kulový kohout
R+S- rozdělovač a sběrač 2,5m3/h, 3okruhy
F - filt do potrubí závitový
T - teploměr 0-120°C
MT - měřič spotřeby tepla ultrazvukový 1m3/h
RŠ - regulační šroubení - nastavit min. průtok
ReV -regulační ventil - nastavit min. průtok
KL - klapka mezipřírubová

Otopná soustava z potrubí ocelového
z uhlíkové oceli spojované pressfitinkami

potrubní rozvody v podlaze z předizolovaného
potrubí PeX-AL-PeX spojované pressfitinkami

Přívod z kotelny


—— přívod 80°C

—— zpátečka 47°C

Otopná soustava

—— přívod 62°C

—— zpátečka 47°C

| | | | | |
|--|--|--|------|-----------|
| INVESTOR Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 | | AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO: | | |
| AKCE Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - Rekonstrukce objektu č.4 Jezová č.p. 1501, pozemek p.č.: St. 5019, k.ú. Bělá pod Bezdězem | | | | |
| STUPEŇ DOKUMENTACE KE SPOJENÉMU ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ | | | | |
| ČÁST D.1.4.A - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ | | GENERÁLNÍ PROJEKTANT  Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hofejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403 | | |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Kycelt | HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. arch. ADAM RUJBR | | | |
| PROJEKTANT Ing. Petr Kycelt | ARCHITEKT Ing. arch. ADAM RUJBR, Ing. arch. KAREL KADEŘÁBEK | | | |
| VYPRACOVAL Martina Kyceltová | HIP Ing.arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK | | | |
| KONTRLOVAL | KONTRLOVAL | | | |
| OBSAH VÝKRESU Schéma zapojení - napojení na teplovod | Č. ZAKÁZKY: 75/2015 | | SADA | |
| | DATUM 02/2016 | FORMÁT A3 | | Č. VÝKR. |
| | | MĚŘÍTKO 1:25 | | D.1.4.A.6 |
| | | | | |