



Otopná soustava:



Otopná soustava v 1.PP a stoupači potrubí z uhlíkové oceli spojované pressfitinkami
Otopná soustava v 1.NP a 2.NP v podlaží z předizolované PeX-AL-PeX spojované pressfitinkami

— přívod 62°C
- - - zpátečka 47°C



INVESTOR Správa uprchlických zařízení MV, Uhetecká 559/7, 143 01 Praha 12		AUTORIZACE REALIZACE	
AKCE Zařízení pro zajištění bezpečnosti BMS - Rekonstrukce objektu č.4 Jezovka č.p. 1021, pozemek p.č. St. 5018, k.ú. BMS pod Běleštem		DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY	
STUPĚN			
ČÁST		GENERALNÍ PROJEKTANT	
D.1.4.A - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ		<div> Adam Rujbr Architects</div> <div>Ing. Petr Kyot Ing. arch. ADAM RUIBR Ing. arch. KAREL KADERÁBEK Ing. arch. MARTINA KYOTOVÁ Ing. arch. KAREL KADERÁBEK</div>	
DOPROVĚDČÍ PROJEKTANT Ing. Petr Kyot		HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. arch. ADAM RUIBR	
PROJEKTANT Ing. Petr Kyot		ARCHITEKT Ing. arch. ADAM RUIBR, Ing. arch. KAREL KADERÁBEK	
VYPRACOVANÁ Martina Kyotová		RIP Ing. arch. KAREL KADERÁBEK	
KONTROLA Ing. arch. KAREL KADERÁBEK		KONTROLA Ing. arch. KAREL KADERÁBEK	
DESIGN VÝKRESU		C. ZAKÁZKY 75/2015	
Pudorys 1.PP		SADA	
		DATUM 02/2016	
		FORMÁT A2	
		C. VÝKRES 1:50	
		D.1.4.A.1	