


Otopná soustava:





Otopná soustava v 1.PP a stoupači: potrubí z uhlíkové oceli spojené pressfitinkami

Otopná soustava v 1.NP a 2.NP v podlaží: z předizolované PeX-AL-PeX spojené pressfitinkami

— přívod 62°C

--- zpátečka 47°C



INVESTOR Správa uprchlých-jch zařízení MV, Uhetcká 559/7, 143 01 Praha 12		AUTORIZACE NÁSTYHO:	
AKCE Zatření pro zajištění opakování BMS - Rekonstrukce objektu 5.4. Jasná č.p. 1021, pozemek p.č. 51/5018 a.j. BMS pod Běleštem			
STUPĚN DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY			
ČÁST D.1.4.A - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ		GENERÁLNÍ PROJEKTANT  Adam Rujbr Architects Ing. arch. Adam Rujbr, Ing. arch. Karel Kadeřábek Ing. arch. Martin Kytelevá	
DOPROVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Kytelevá		HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. arch. ADAM RUJBR	
PROJEKTANT Ing. Petr Kytelevá		ARCHITEKT Ing. arch. ADAM RUJBR, Ing. arch. KAREL KADEŘÁBEK	
VYPRACOVATEL Martin Kytelevá		KONTROLOVAL Ing. arch. Ing. KAREL KADEŘÁBEK	
DODAVATEL Pudorys 2.NP		C. ZAKÁZKY 75/2015	
		SADA	
		DATUM 02/2016	
		FORMÁT A3	
		C. VÝK. 1:50	
		D.1.4.A.3	