

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Mladá Boleslav

Adresa: Laurinova 1370, 293 05 Mladá Boleslav

Tel.: 950 861 011

Fax: 950 861 241

E-mail: spisovna.mb@sck.izscr.cz

Ev. č. MB - 116 - 2/2016/PD

Mladá Boleslav 3. 3. 2016

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
Lhotecká 559/7
143 00 Praha

Koordinované stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva

(Vyřizuje za PO: mjr. Ing. Blanka Valášková, tel: 950 861 213, e-mail: blanka.valaskovic@sck.izscr.cz)

(Vyřizuje za OOB: nprap. Tomáš Havlíček, tel.950 861 231, e-mail: tomas.havlicek@sck.izscr.cz)

Místo stavby	: Bělá pod Bezdězem, Jezová 1501, 294 21/k. ú. 601705 Bělá pod Bezdězem /č. parc. 5019
Název stavby	: Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - rekonstrukce objektu č. 4
Stavebník – investor	: Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 559, 143 00 Praha
Předložená dokumentace	: ke stavebnímu řízení
Zpracovatel PBŘ	: David Surýnek ČKAIT 1004845, 2/2016

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 15. 2. 2016, doplněnou dne: 22. 2. 2016, konzultací na místě 23. 2. 2016, a následným doplněním PBŘ 1. 3. 2016 a 3. 3. 2016** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

souhlasné koordinované závazné stanovisko s podmínkami.

- 1) Funkčnost větrání chráněných únikových cest bude kromě obvyklých postupů, kterými je např. ověření chodu zařízení nebo koordinace požárně bezpečnostních zařízení, ověřena i měřením fyzikálních veličin návrhových parametrů. Při ověřování funkčnosti se doporučuje využít publikaci *Metodický postup pro ověřování funkčnosti požárního odvětrání*, GŘ HZS ČR, Praha, květen 2010. K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen písemný doklad, viz. kapitola 6 výše uvedeného metodického postupu.
- 2) Do doby zahájení provozu „Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - rekonstrukce objektu č. 4“ bude zpracována veškerá požární dokumentace, jejíž součástí je i dokumentace zdolávání požáru včetně stanovení postupu pro jednotky PO vzhledem ke specifikaci objektu.

Poznámky:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, pracovník ochrany obyvatelstva a krizového řízení souhlasí s předloženou dokumentací ke stavebnímu řízení na stavbu „Zařízení pro zajištění cizinců Bělá – rekonstrukce objektu č. 4“ Bělá pod Bezdězem, jezová č.p.: 1501. Vzhledem k tomu, že „Zařízení pro zajištění cizinců Bělá – rekonstrukce objektu č. 4“ bude dle vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, stavbou dotčenou požadavky civilní ochrany, je vydáno koordinované stanovisko. Pracovník na úseku ochrany obyvatelstva a krizového řízení nemá připomínky.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
27



plk. Ing. Jan Hadrbolec
ředitel územního odboru
rada