


SKŘÍŇOVÝ ROZVÁDĚČ K PŘÍSTAVENÍ KE ZD
HLOUBKA ROZVÁDĚČE - 400 mm
PŘÍVOD A VÝVODY HOREM
KRYTÍ IP40/20

INVESTOR	Správa upravitelských zařízení MV, Lhotečská 559/7, 143 01 Praha 12	AUTORIZOVANÉ PŘEDSTAVITELSTVO	
ANOTACE	Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - Rekonstrukce objektu č. 4 Jezová č.p. 1501, pozemek p.č.: St. 5019, k.ú. Bělá pod Bezdězem		
STUPĚŇ			
DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY			
ČASŤ		GENERALNÍ PROJEKTANT  Adam Rühr Architects Sroslů 2, 642 30 Brno - Křovice Pole Tel.: 565 226 036, Fax: 565 224 872, GSM: 602 303 041 Hrupčí náhoně 15, 192 00 Praha 5 Tel.: 281 611 323, Fax: 281 611 324, GSM: 602 799 463	
D.1.4.G. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A BLESKOVOD			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. JAROSLAV HOLAN	HLAVNÍ PROJEKTANT	Ing. arch. ADAM RUHR
PROJEKTANT	Ing. JAROSLAV HOLAN	ARCHITEKT	Ing. arch. ADAM RUHR, Ing. arch. KAREL KADĚŘÁBEK
VYPRACOVATEL	Ing. JAROSLAV HOLAN	HIP	Ing. arch. Ing. KAREL KADĚŘÁBEK
KONTROLNÍK		KONTROLNÍK	
OBŠAH VÝKRESU		C. ZNAČKY: 01/2016 DÁTUM: 02/2016 FORMÁT: A4 Č. VÝKRU: 1:10 D.1.4.G.6	
Jednopolové schéma		SADA	