

Zájemci o veřejnou zakázku

**Modernizace lázeňského domu
„THERMIA“**

Č. j.: ZSM-96-48/OVZ-2016
k Č. j.:
Vyřizuje: Bc. Milan Brož
Odbor veřejných zakázek
Tel: 974 844 504

Praha, 6. 10. 2016
Počet listů: 2
Počet příloh: 0

**Dodatečná informace č. 13 k veřejné zakázce:
Modernizace lázeňského domu „THERMIA“**

Zadavatel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra se sídlem Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 tímto oznamuje na základě obdržené žádosti uchazeče dodatečnou informaci k výše uvedené veřejné zakázce. Jedná se o dotazy uchazeče a odpovědi zadavatele.

Dotaz č. 1:

Projektová dokumentace D.1.4.d Vytápění a D.1.4.c Vzduchotechnika se v rámci regulací systému odkazuje na profesi MaR.

Taktéž jsou dodávkou systému MaR elektronické termostatické hlavice a prostorové termostaty.

Projektová dokumentace systému MaR není součástí zadávací dokumentace.

Jakým způsobem bude systém MaR dodán, aby mohla být funkčně zprovozněna dodávka VYT a VZT?

Pokud bude dodávka MaR požadována po generálním dodavateli, žádáme zaslání projektové dokumentace systému MaR.

Odpověď č. 1:

V budově je stávající VZT v kuchyni, do které není zasahováno. VZT je navržena nově výhradně pro potřeby PBŘ a jako odtahy z koupelen bez nutnosti řízení. Vzduchotechnika tak svůj systém MaR nevyžaduje.

Vytápění je zachováno v kotelně ve stávajícím provedení MaR. Nově navržené pokoje jsou řízeny pouze elektromechanickými termostatickými hlavicemi. Žádný nadřazený systém MaR zde není uvažován.

Patrně je matoucí odkaz projektantů vytápění na MaR, správně by měl být uveden odkaz na projekt elektro, kde je vše podstatné popsáno. Nejedná se tak o celek, který v PD chybí. Samostatný projekt MaR není zpracován, regulace je řešena systémem KNX, který je začleněn v části Silnoproud.

Projekt je takto kompletní a systém je navržen jako funkční.

S pozdravem

JUDr. Ladislav Máca v. r.
generální ředitel
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra