



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



Č.j PPR-24837-15/ČJ-2016-990656

Praha 12. října 2016

Počet listů: 1

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (3)

dle ustanovení § 49 odst. 1, 2, 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Na základě dotazu od uchazeče poskytuje zadavatel dodatečné informace k veřejné
zakázce vedené pod názvem „**Rekonstrukce sociálního zařízení obj. B – Olšanská
2176/2, Praha 3**“

Dotaz uchazeče:

Ve výkazu výměr je dodávka montáží cca 130 m² povlakových podlah. V projektové
dokumentaci jsem nenašla prostory, kam by se tato podlaha měla dodávat. Můžete to
prosím upřesnit? V případě, že se podlaha dodávat bude, tak bych se chtěla zeptat na jaký
podklad se bude pokládat.

Odpověď zadavatele:

Podklad je beton po odstraněných starých PVC. Úpravu podkladu řeší položky 345,346,351.

Mgr. Jaromír Bischof v. r.
zástupce zadavatele