



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



Č.j PPR-17694-12/ČJ-2016-990656

Praha 17. října 2016

Počet listů: 2

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (1)

dle ustanovení § 49 odst. 1, 2, 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Na základě dotazu od uchazeče poskytuje zadavatel dodatečné informace k veřejné zakázce vedené pod názvem „**Praha 7, Strojnická – stavební úpravy 6. NP**“

Dotaz uchazeče č. 1:

Ve výkaze výměr je v interiéru položka:

017-Žaluzie vertikální (dle specifikace materiálů)-(ks=m´) sv.2,1m
--

250 ks

Ve specifikaci materiálů není bližší specifikace.

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel požaduje žaluzie vertikální látková 100 % PES, ohnivzdornost B1 s manuálním ovládáním.

Dotaz uchazeče č. 2:

V části vytápění je ve výkaze výměr uvedeno otopné těleso Radik Klasik, v technické zprávě je Radik Klasik Rekonstrukční a ve specifikaci materiálů je Radik Plan. Jaký typ otopného tělesa má být použit? Při splnění všech uvedených požadavků by se jednalo o typ Radik Klasik Plan Rekonstrukční.

Odpověď zadavatele č. 2:

Platí tělesa uvedená ve slepém výkazu výměr. Zadavatel zveřejní aktualizovaný slepý výkaz výměr.

Dotaz uchazeče č. 3:

V části vytápění chybí položky související s demontáží stávajících otopných těles – demontáž, vypuštění, napuštění a odvodnění systému. Likvidace těles apod.



www.policie.cz

Nádražní 16
150 05 Praha 5

Tel.: +420 974 884 563
Fax: +420 974 884 402
Email: ovzslzpp@pcr.cz

Odpověď zadavatele č. 3:

Zadavatel zveřejní aktualizovaný slepý výkaz výměr.

Dotaz uchazeče č. 4:

Ve specifikaci materiálů je uvedena u otopných těles barva RAL 9003. Otopná tělesa jsou v základním provedení v barvě RAL 9016. Je možné použití těles v základním provedení, když budou zakryty krytem?

Odpověď zadavatele č. 4:

Radiátory Radik Klasik mohou být v základním provedení. U radiátorů Radik Plan bude použita barva dle specifikace materiálů.

Dotaz uchazeče č. 5:

Jak má být oceněna dodávka a montáž dlažby, jestliže o provedení a variantě bude rozhodovat investor a provozovatel? Viz A.1.1.2. Specifikace materiálů a prvků, kde je uvedeno několik výrobců a typů dlažeb vč. názvů sérií, ale výkaz výměr obsahuje pouze jednu dodávkovou položku bez udání typu v celkové výměře 147,387 m².

Odpověď zadavatele č. 5:

Naceňte celou výměru dlažby a jako referenční výrobek použijte tuto dlažbu:

Výrobce Casalgrande Padana, název série Spazio, barva Spazio Antracite, povrch naturale (mat), formát 600x600 mm, sokly profilované, soklovky dle barvy dlažby, výška 800 mm, spárovací hmota bílá, spáry cca 2 mm, Při styku podlahové dlažby s ker. obklady nebude sokl z dlažby, ale obklad doběhne až k podlaze.

Zadavatel zveřejní dnešního dne na profilu zadavatele www.zakazky.mvcr.cz aktualizovaný slepý výkaz výměr pod názvem „Aktualizovaný slepý výkaz výměr ke dni 17. 10. 2016“.

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena nejpozději **do 1. 11. 2016 do 09:00 hodin**. Otevírání obálek se bude konat dne 1. 11. 2016 v 10:00 hodin.

Zpracovala: Ing. Kamila Teřlová

Mgr. Jaromír Bischof v. r.
zástupce zadavatele