



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



Č.j PPR-17694-14/ČJ-2016-990656

Praha 19. října 2016

Počet listů: 3

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (2)

dle ustanovení § 49 odst. 1, 2, 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Na základě dotazu od uchazeče poskytuje zadavatel dodatečné informace k veřejné zakázce vedené pod názvem „**Praha 7, Strojnická – stavební úpravy 6. NP**“

Dotaz uchazeče č. 1:

Ve výkazu výměr interiéru jsou níže uvedené prvky:

dekorační panel v průhledu chodby	4 ks
O11-dekorační panel u velké zasedačky na chodbě	2 ks
O12-polep styl.figuríny vč.polepu skl.příček mléč.mat.fólií)	5 ks

Předpokládám, že se jedná o položky ze specifikace materiálů uvedené následovně:

A. 2.1.6. DEKORAČNÍ PANELY (vč. grafických polepů) P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7

Deska provedena z tvrzeného plastu s atestem samo-zhášení, popř. nehořlavosti v barvě tm.šedé RAL **RAL 7000 (popř. RAL 0007500, RAL 7037, stejně jako barevnost siluet lidí (jen fólie)**, použité fonty dle grafického manuálu PČR (The Sans)

POZN: Materiál a provedení bude konzultováno mezi dodavatelem a autorem návrhu interiéru

A.2.4.2. HLAVNÍ GRAFICKÉ PRVKY

Hlavní grafické prvky budou řešeny samostatným projektem grafika, např. formou prvků písmen z hesla POMÉHAT A CHRÁNIT, nebo např. Siluetami lidí v pohybu jsou součástí grafického ztvárnění především na chodbách. Písmena (Siluety) budou nalepeny na dokonale vystěrkované plochy stěn cca 100-120cm od podlahy v měř 1:1+10%. Budou provedeny z matné, plastické, samolepící fólie v tmavě (světle) šedé barevnosti (dle barevnosti v konceptu RAL 7000+7037), Konečná podoba bude zpracována grafikem s jednotnou formou, mnapř. příběhem (policista a zloděj, četník, dopravní policista, normální lidé v pohybu...) Polepy se mohou objevit i v malém počtu v kancelářích, wc, a kuchyňkách, popř. schod. chodbách. Na skl.příčkách budou použity polepy siluetami v mléčné matné fólii. Fólie budou mít atest samozhášení, popř. nehořlavosti

Nikde jsem nenašel jejich rozměry a přesnou podobu. Je toto k dispozici?



www.policie.cz

Nádražní 16
150 05 Praha 5

Tel.: +420 974 884 563
Fax: +420 974 884 402
Email: ovzslzpp@pcr.cz

Odpověď zadavatele č. 1:

Přesná podoba k dispozici bohužel není, níže uvádíme orientační rozměry a předpokládanou cenovou hladinu:

- O 10: rozměr panelu š 1,5m x v 2,4m, v ceně do 20 tis./ks,
- O 11: rozměr panelu š 2,5m x v 2,5m, v ceně do 17 tis./ks,
- O 12: v 1,7 m, v ceně do 2.600,-/ks,

Dotaz uchazeče č. 2:

Ve stavební části je položka:

169	K	766120002	Dodávka a montáž bezpečnostních tabulek a bezpečnostního značení	soubor	1,000
-----	---	-----------	--	--------	-------

V PD není nikde uveden požadavek na typ a množství. Je možno toto upřesnit?

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel předpokládá dodávku 100 ks standardních samolepících tabulek (směry úniků, pož. hydrant, označení hl. uzávěrů, rozvaděčů, apod.).

Dotaz uchazeče č. 3:

Ve specifikaci materiálů jsou další dodávky – např. informační systémy, označení kanceláří, stoly, židle ... Chápeme správně, že tyto položky budou přemístěny z jiných částí budovy, eventuelně doplněny mimo tuto zakázku na základě rámcových smluv s jinými dodavateli?

Odpověď zadavatele č. 3:

Ano, není předmětem stavby, bude pořízeno mimo stavební zakázku z rámcových smluv, apod. Uchazeči ocení pouze zadavatelem zveřejněný výkaz výměr interiéru.

Dotaz uchazeče č. 4:

Ve specifikaci materiálů podlahových krytin je několik typů výrobků. Ve výkaze výměr jsou tyto typy nasčítány vždy do jedné položky. Je možno upřesnit množství jednotlivých typů materiálu?

Odpověď zadavatele č. 4:

Všechny uvedené varianty výrobků jsou pouze referenční, vždy bude použit pouze jeden typ. Pro ocenění v cenové nabídce použijte vyšší standart z daných variant.

Dotaz uchazeče č. 5:

V rámci dodatečných informací č. 1 došlo ke změně výkazu výměr pro interiér, kdy místo původních 34 položek došlo k navýšení na 133 položek. Takto zásadní změna byla provedena z jakého důvodu? Je nový výkaz výměr pro interiér plně ve shodě s projektovou dokumentací, nebo dojde rovněž k úpravě PD?

Odpověď zadavatele č. 5:

Omylem byl zveřejněn chybný výkaz výměr záložky interiéru, kde je uvedeno i movité vybavení, které nebude předmětem dodávky stavby. Zadavatel zveřejní aktualizovaný výkaz výměr.

Zadavatel zveřejní dnešního dne na profilu zadavatele www.zakazky.mvcr.cz aktualizovaný slepý výkaz výměr pod názvem „Aktualizovaný slepý výkaz výměr ke dni 19. 10. 2016“.

Zpracovala: Ing. Kamila Teřlová

Mgr. Jaromír Bischof v. r.
zástupce zadavatele