



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



Č.j PPR-17694-20/ČJ-2016-990656

Praha 21. října 2016

Počet listů: 3

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (3)

dle ustanovení § 49 odst. 1, 2, 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Na základě dotazu od uchazeče poskytuje zadavatel dodatečné informace k veřejné zakázce
vedené pod názvem „**Praha 7, Strojnická – stavební úpravy 6. NP**“

Dotaz uchazeče č. 1:

Ve specifikaci materiálů a prvků jsou uvedeny různé druhy dlažby (a1, a2, b1, b2, b3), ale ve výkazu výměr je pouze jediná položka pro dodávku dlažeb v celkové ploše 147,378 m². Kde jsou uvedeny plochy jednotlivých druhů dlažby? Vzhledem k různým cenovým hladinám, žádáme zadavatele o upřesnění množství pro každý druh dlažby.

Odpověď zadavatele č. 1:

Z uvedených variant dlažeb uvedených v PD uvažujte a oceňte v cenové nabídce vždy vyšší standart v celé výměře dle VV.

Dotaz uchazeče č. 2:

Ve specifikaci materiálů a prvků je také uveden keramický sokl výšky 60-80 mm (opět výška 60 mm, nebo výška 80 mm, barevnost – kolik metrů které barvy?). Tento sokl není ve výkazu výměr. Žádáme zadavatele o doplnění položek pro dodávku a montáž soklů do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele č. 2:

Výška soklu 60mm. Položky byly doplněny, zadavatel zveřejní aktualizovaný výkaz výměr.

Dotaz uchazeče č. 3:

Ve specifikaci materiálů a prvků jsou uvedeny PVC krytiny a1, a2. Ve výkazu výměr je pouze jedna položka pro dodávku PVC. Kolik m² pro kterou variantu (a1/a2) zadavatel požaduje?

Odpověď zadavatele č. 3:

Z uvedených variant PVC krytin uvedených v projektové dokumentaci uvažujte a oceňte v cenové nabídce vždy vyšší standart v celé výměře dle výkazu výměr.

Dotaz uchazeče č. 4:

Ve specifikaci materiálů a prvků je u PVC krytiny uvedena skladba včetně akustické podložky a samonivelační stěrky. Tyto položky jsou ve výkazu výměr. Žádáme zadavatele o doplnění chybějících položek do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele č. 4:

Stěrku považujeme za samozřejmou součást dodávky a montáže PVC, proto s ní v rámci této položky při oceňování uvažujte. Akustická podložka byla doplněna do položky PVC.

Dotaz uchazeče č. 5:

Ve specifikaci materiálů a prvků je u PVC krytiny uvedena soklová lišta. Ve výkazu výměr však nejsou pro tuto lištu položky dodávky a montáže. Nelze uvádět montáž lišty na m². Žádáme zadavatele o doplnění položek pro dodávku a montáž soklové lišty (v běžných metrech) do výkazu výměr.

Odpověď zadavatel č. 5:

Položky byly doplněny do výkazu výměr, zadavatel zveřejní aktualizovaný výkaz výměr.

Dotaz uchazeče č. 6:

Ve specifikaci materiálů a prvků je u PVC podlah uveden ochranný nátěr Loba V6 finisch. Ve výkazu výměr tento nátěr chybí. Žádáme zadavatele o doplnění chybějící položky do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele č. 6:

Nátěr byl doplněn do položky PVC.

Dotaz uchazeče č. 7:

Ve specifikaci materiálů a prvků jsou uvedeny různé druhy koberce (a1a, a1b, a2a, a2b, a2c), ale ve výkazu výměr je pouze jediná položka pro dodávku koberce v rolích a pro dodávku koberce ve čtvercích. Kde jsou uvedeny plochy jednotlivých druhů koberce? Vzhledem k různým cenovým hladinám žádáme zadavatele o upřesnění množství pro každý druh koberce.

Odpověď zadavatele č. 7:

Z uvedených variant koberců uvedených v projektové dokumentaci uvažujte a oceňte v cenové nabídce vždy vyšší standart v celé výměře dle výkazu výměr.

Dotaz uchazeče č. 8:

Ve specifikaci materiálů a prvků je u koberců uvedena skladba včetně stěrkovací a vyrovnávací hmoty. Tato položka není ve výkazu výměr. Žádáme zadavatele o doplnění chybějící položky do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele č. 8:

Stěrku považujeme za samozřejmou součást dodávky a montáže kobercové krytiny, proto s ní v rámci položky při oceňování uvažujte.

Zadavatel zveřejní dnešního dne na profilu zadavatele www.zakazky.mvcr.cz aktualizovaný slepý výkaz výměr pod názvem „Aktualizovaný slepý výkaz výměr ke dni 21. 10. 2016“.

Zpracovala: Ing. Kamila Teřlová

Mgr. Jaromír Bischof
zástupce zadavatele