



Veřejné zakázky (nad 1 mil. Kč bez DPH) / A / 10

Lhotecká 7, 143 01 Praha 12
Adresa pro doručování:
PO BOX 110, 143 00 Praha 4

tel.: 974 827 118
fax: 974 827 280
e-mail: podatelna@suz.cz
ID schránky: 7ruiypv

V Praze dne 21.10.2016

Vaše č. j.:

Naše č. j.: UT-23686/2016

Naše sp. zn.: UT-02270/2016/04

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

ALSTAP s.r.o.
V Korytech 972/12
100 00 Praha 10

Veřejná zakázka „ZZC Bělá – Rekonstrukce obj. č. 04“
Vyjádření zadavatele k dotazům uchazeče

Zadavateli veřejné zakázky s názvem „ZZC Bělá – Rekonstrukce obj. č. 04“ byly doručeny Vaše otázky, které podstoupil zpracovateli příslušné projektové dokumentace a na základě jeho vyjádření uvádí odpovědi k jednotlivým otázkám.

1. V položkovém výkazu výměr jsou položky:

1	00.01	Dočasné vybavení - kanceláře na stavbě pro účastníky výstavy	kpl	1,00
2	00.02	Telefon a Internet pro potřebu účastníků výstavby	kpl	1,00

Otázka: objasní zadavatel, co přesně si představuje pod tímto textem a jaké náklady má účastník promítnout do těchto položek?

Odpověď:

položka 00.01 z rozpočtového programu BUILDpower (RTS, a.s.) odráží náklady zhotovitele stavby, které souvisí se zřízením zařízení stavenišť. Jedná se tedy o dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby budou sloužit provozním a sociálním účelům zaměstnanců zhotovitele. Tedy to současně znamená, že zadavatel podobné zázemí zhotoviteli neposkytne vyjma přívodu el. energie a vody.

položka 00.02 z rozpočtového programu BUILDpower (RTS, a.s.) odráží náklady zhotovitele stavby, které dle jeho názoru vynaloží na úhradu telefonního a datového připojení po dobu realizace stavby. Zadavatel tímto samozřejmě nenutí zhotovitele, aby podobný náklad rozpočtoval.

2. V položkovém výkazu výměr je položka:

Poplatek za skládku sutí -azbestocementové výrobky	t	41,33
--	---	-------

Nikde ale není likvidace a odvoz tohoto nebezpečného materiálu

Otázka: doplní zadavatel položky, které se týkají přesného způsobu likvidace tohoto nebezpečného odpadu?

Odpověď:

kompletní likvidace nebezpečného odpadu (lignátových desek) je zahrnuta v položkách:

209	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m ² vč. ochranných opatření	m ²	468,00
		lignátové obkladové desky tl. 8 mm:		
		výměra AutoCad:468,0		468,00

210	766421812R00	Demontáž obložení podhledů panely nad 1,5 m ² vč. ochranných opatření	m ²	936,00
		lignátové obkladové desky tl. 8 mm:		
		výměra AutoCad:936,0		936,00

235	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km bourací práce	t	198,69
236	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km bourací práce	t	2 781,67
237	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m bourací práce	t	198,69
238	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m bourací práce	t	794,76

245	979990201R00	Poplatek za skládku sutí -azbestocementové výrobky	t	41,33
-----	--------------	--	---	-------

S popisu položek je zřejmé, že obsahují vlastní demontáž lignátových desek vč. ochranných opatření, odvoz na skládku a skládkovné (ve smyslu finálního opatření), proto zadavatel nebude položky doplňovat. Případné zvýšené náklady na odvoz lignátových desek lze zahrnout do jednotkových cen položek řešících odvoz sutí a vybouraných hmot.

3. Na základě prohlídky staveniště bylo zjištěno, že na samotné místo stavby se dá projet maximálně nákladním automobilem – nikoliv celým kamionem. To způsobí prodražení výstavby, neboť zhotovitel bude muset překládat kamiony s materiálem.

Otázka: do jaké položky má uchazeč tento zvýšený přesun hmot promítnout?

Odpověď: zvýšený přesun hmot (pokud jste toho názoru, že materiál nemůže být na místo stavby dopraven kamionem) promítněte do všech jednotkových cen souvisejících s dopravou materiálu. Jednotkové ceny dopravních nákladů (tedy jejich výši) stanoví uchazeč v rámci své nabídky.

4. Výkaz výměr z hlediska rozpočtových položek není úplný, Některé položky chybí, některé jsou nepřesné z hlediska výkazu výměr.

Otázka: jak bude zadavatel postupovat v těchto případech.

Odpověď: domnívá-li se uchazeč, že je rozpor mezi výkazem výměr a výkresovou dokumentací, a považuje-li to za podstatné v rámci tvorby nabídky na realizaci stavby, jedinou možnou formou odstranění podobného nedostatku v rámci výběrového řízení je (stejně tak, jako to Vaše firma udělala v předchozích bodech) uvedení konkrétní chybějící či neúplné položky rozpočtu se žádostí o její dopracování do dokumentace formou dodatečných informací k veřejné zakázce, které zadavatel zveřejní všem uchazečům v EZAKu.

S pozdravem

Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
ředitel

Vyřizuje: Ing. Miloslav Lenz
Tel.: (608 120 004)