



Veřejné zakázky (nad 1 mil. Kč bez DPH) / A / 10

Lhotecká 7, 143 01 Praha 12
Adresa pro doručování:
PO BOX 110, 143 00 Praha 4

tel.: 974 827 118
fax: 974 827 280
e-mail: podatelna@suз.cz
ID schránky: 7ruiypv

V Praze dne 27.10.2016

Vaše č. j.:
Naše č. j.: UT-24137/2016
Naše sp. zn.: UT-02270/2016/07
Počet listů: 2
Počet příloh: 0

Veřejná zakázka „ZZC Bělá – Rekonstrukce obj. č. 04“
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (II)

Zadavateli veřejné zakázky s názvem „ZZC Bělá – Rekonstrukce obj. č. 04“ byly doručeny otázky uchazeče, které postoupil zpracovateli příslušné projektové dokumentace a na základě jeho vyjádření zadavatel upřesňuje zadávací podmínky (projektovou dokumentaci) formou dodatečných informací.

Otázka č. 1:

Obvodové zdivo dle PD je tl. 20 cm tl. cihly 17,5 cm s ohledem na akustiku – AKU19 by měla být použita větší šířka. Prosím o vyjádření.

Odpověď:

Stěna je z keramických tvarovek tl. 200 (nebo 190) mm, omítky v půdoryse 1:50 se obvykle nekótují. V detailech a skladbách jsou cihly popsány správně i s omítkami. Cihly AKU minimálně od Porothermu i Heluzu mají požadované akustické vlastnosti.

Otázka č. 2:

Oplocení bude řešeno jako rozebíratelné nebo pevné? Prosím o upřesnění, jak bude přichycen ostnatý drát.

Odpověď:

Oplocení se skládá z dílů (panelů) z tahokovu, které jsou uchyceny přímo ke sloupům sponami ve tvaru U se šrouby a matkami na vnější straně oplocení. Uchycení žiletkové spirály na tahokov je provedeno lisovanými svorkami k tahokovu (viz fotografie na druhé straně).

Otázka č. 3 :

Střecha, dle PD je uvedeno z hliníkového plechu. Prosím o bližší specifikaci (falcovaná, trapézová ...).

Odpověď:


Plech je falcovaný.

Fotografie provedení stávajícího oplocení – provedení nového oplocení bude odpovídat stávajícímu



S pozdravem

Vyřizuje: Ing. Miloslav Lenz
Tel.: (608 120 004)


Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
ředitel