



Veřejné zakázky (nad 1 mil. Kč bez DPH) / A / 10

Lhotecká 7, 143 01 Praha 12
Adresa pro doručování:
PO BOX 110, 143 00 Praha 4

tel.: 974 827 118
fax: 974 827 280
e-mail: podatelna@suz.cz
ID schránky: 7ruiypv

V Praze dne 4.11.2016

ve

Vaše č. j.:

Naše č. j.: UT-24837/2016

Naše sp. zn.: UT-02270/2016/10

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Veřejná zakázka „ZZC Bělá – Rekonstrukce obj. č. 04“
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (V)

Zadavateli veřejné zakázky s názvem „ZZC Bělá – Rekonstrukce obj. č. 04“ byly doručeny otázky uchazeče, které postoupil zpracovateli příslušné projektové dokumentace a na základě jeho vyjádření upřesňuje zadávací podmínky formou dodatečných informací.

Otázka č. 1:

Soupis prací s výkazem výměr pro UT (vytápění) obsahuje na listě více listů. Hlavní je označen UT (Akce Jezová 1501 obj. 4). Pak obsahuje listy 3-16 a list 18, které jsou prázdné. Ale list č. 17 obsahuje jakýsi výpis pro Primární potrubí z kotelny a v hlavičce listu je "Nemocnice HB obj. 13".

Má uchazeč ocenit i tento list nebo je vložen omylem? Žádáme zadavatele o vyjádření.

Odpověď:

Uchazeč ocení pouze list označený UT, který má v hlavičce listu uvedeno Akce: Jezová 1501, obj. 4. List č. 17, který má v hlavičce listu uvedeno „Nemocnice HB obj. 13“ uchazeč **neoceňuje**. Tento list PDF dokument, který je součástí zadávací dokumentace neobsahuje, byl do excelového souboru vložen omylem.

Otázka č. 2:

Upozorňujeme zadavatele na nevhodné technické řešení:

Výpis oken - prvek O 07 a O 08 - rozměr okna je na jednokřídlé okno příliš velký (O07 - 1200x2400 a O08 - 1600x2400mm).


Při výšce 2400mm lze vyrobit pouze jako 2křídlá s maximální šířkou otevíravého křídla do 900mm a to z důvodu velké hmotnosti křídla.

Žádáme zadavatele o vyjádření, jakým způsobem má uchazeč postupovat při ocenění těchto položek.

Odpověď:

Upřesňujeme, že okna 006, 007, 008 požadujeme v provedení fixní – neotevíravá – viz půdorys (ve výpise prvků uvedeno správně v poznámce, chybná je položka náhled).

S pozdravem


Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
ředitel