



Veřejné zakázky (nad 1 mil. Kč bez DPH) / A / 10

Lhotecká 7, 143 01 Praha 12
Adresa pro doručování:
PO BOX 110, 143 00 Praha 4

tel.: 974 827 118
fax: 974 827 280
e-mail: podatelna@suз.cz
ID schránky: 7ruiypv

V Praze dne 7.11.2016

Vaše č. j.:

Naše č. j.: UT-24850/2016

Naše sp. zn.: UT-02270/2016/12

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Veřejná zakázka „ZZC Bělá – Rekonstrukce obj. č. 04“
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (VII)

Zadavateli veřejné zakázky s názvem „ZZC Bělá – Rekonstrukce obj. č. 04“ byly doručena otázka uchazeče, které postoupil zpracovateli příslušné projektové dokumentace a na základě jeho vyjádření upřesňuje zadávací podmínky formou dodatečných informací.

Otázka č. 1:

V DI č. 2 v odpovědi na dotaz č. 1 upřesňuje zadavatel požadavek na obvodové zdivo z tvarovek AKU. Pro vypracování nabídky je závazný soupis prací s výkazem výměr, kde tento požadavek není uveden. Žádáme zadavatele o doplnění požadavku do soupisu prací s výkazem výměr.

Odpověď:

1. Nejdříve pro přehlednost uvádíme znění dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 2.

Otázka č. 1:

Obvodové zdivo dle PD je tl.20 cm tl.cihly 17,5. cm s ohledem na akustiku – AKU19 by měla být použita větší šířka. Prosim o vyjádření.

Odpověď:

Stěna je z keramických tvarovek tl. 200 (nebo 190) mm, omítky v půdoryse 1:50 se obvykle nekótují. V detailech a skladbách jsou cihly popsány správně i s omítkami. Cihly AKU minimálně od Porothermu i Heluzu mají požadované akustické vlastnosti.

2. Ve stavebně konstrukčním řešení, stejně jako v požárně bezpečnostním řešení je kalkulováno použití cihel AKU 20 P15 na maltu M10. V rámci mazání názvů výrobků bylo omylem umazáno i označení AKU, které by samo o sobě nevadilo.
V návaznosti na výše uvedené zadavatel upravuje název položky č. 46 výkazu výměr, která nově zní:
Zdivo z cihel keramických AKU 20 P15 na maltu M10.
Současně přikládá excelový soubor s názvem Bela - VV (1), což je výkaz výměr s upraveným názvem položky č. 46. Dovolíme si požádat uchazeče o vyplňování tohoto výkazu výměr, případně o opravu názvu položky č. 46 tak, jak je uvedeno výše tučným písmem.

S pozdravem

Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
ředitel

Přílohy:

1. excelový soubor s názvem Bela - VV (1)