



Veřejné zakázky (nad 1 mil. Kč bez DPH) / A / 10

Lhotecká 7, 143 01 Praha 12
Adresa pro doručování:
PO BOX 110, 143 00 Praha 4

tel.: 974 827 118
fax: 974 827 280
e-mail: podatelna@suз.cz
ID schránky: 7ruiypv

V Praze dne 8.11.2016

Vaše č. j.:
Naše č. j.: UT-25201/2016
Naše sp. zn.: UT-02270/2016/13
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

Veřejná zakázka „ZZC Bělá – Rekonstrukce obj. č. 04“
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (VIII)

Zadavateli veřejné zakázky s názvem „ZZC Bělá – Rekonstrukce obj. č. 04“ byly doručeny otázky uchazeče, které postoupil zpracovateli příslušné projektové dokumentace a na základě jeho vyjádření upřesňuje zadávací podmínky formou dodatečných informací.

Otázka č. 1:

U položek D01.1, D01.2 a D01a není uvedeno z dostupných podkladů, jak a proč má být dřevěné dveří křídlo oplechováno.

D/01.1	Dveřní křídlo vnitřní 800/2100 plné oplechované, EI15DP3 - D+M	kus	27,00
D/01.2	Dveřní křídlo vnitřní 800/2100 plné oplechované, EI15DP3, samozavírač - D+M	kus	4,00
D/01.a	Dveřní křídlo vnitřní 800/2100 plné oplechované, větrací mřížka - D+M	kus	8,00

Otázka: Objasní zadavatel, co přesně si představuje pod tímto textem?

Odpověď:

Dveřní křídla některých dveří, tak jak je uvedeno v PD, budou oplechována pozinkovaným plechem z důvodu potřeby jejich vyšší odolnosti proti poškození (možné provedení **např.** viz <http://www.kovotip.cz/22-oplechovane-dvere>). Zadavatel upozorňuje na nutnost dodržení projektovou dokumentací stanovené požární odolnosti a rozměrů.

Otázka č. 2:

Dále nám přijde vzhledem k typu objektu zadaná výška dveří 210cm nadstandardní. Doporučujeme ke zvážení možnost, osazení dveří dle ČSN ve výšce 197cm (což přinese podstatné snížení ceny).

Otázka: Akceptuje zadavatel osazení dveří výšky 197 cm?

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje projektovou dokumentací stanovenou výšku dveří (210 cm).

S pozdravem

Ing. Petr Košťál
zástupce ředitele