



Veřejné zakázky (nad 1 mil. Kč bez DPH) / A / 10

Lhotecká 7, 143 01 Praha 12
Adresa pro doručování:
PO BOX 110, 143 00 Praha 4

tel.: 974 827 118
fax: 974 827 280
e-mail: podatelna@suz.cz
ID schránky: 7ruiypv

V Praze dne 16.11.2016

Vaše č. j.:
Naše č. j.: UT-25766/2016
Naše sp. zn.: UT-02270/2016/16
Počet listů: 2
Počet příloh 0

Veřejná zakázka „ZZC Bělá – Rekonstrukce obj. č. 04“
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (X)

Zadavateli veřejné zakázky s názvem „ZZC Bělá – Rekonstrukce obj. č. 04“ byly doručeny otázky uchazeče, které postoupil zpracovateli příslušné projektové dokumentace a na základě jeho vyjádření upřesňuje zadávací podmínky formou dodatečných informací.

Otázka č. 1:

(1)

V DI č. 4 v odpovědi na dotaz č. 1 upřesňuje zadavatel skladbu W01 a W02 a v odpovědi č. 2 zadavatel uvádí rozklíčování položek č. 139 - 141.

Dotaz zní:

Jestliže pol. č. 139 obsahuje KZS obvodové stěny a ŽB věnce půdy, pol.č. 140 KZS podhledu pod schodištěm a pol.č. 141 KZS zádveří a schodiště 1.NP, pak se po kontrole VV domníváme, že zde chybí položky pro zateplovací systém vnějšího pláště ve skladbě W01 (s EPS) a W02 (s minerál. vatou) - žádáme o doplnění adekvátních položek do VV.

Odpověď:

Položky pro zateplovací systém vnějšího obvodového pláště skladeb W01 a W02 ve VV nechybí. Jedná se o položky č. 149 a 155. v oddíle 62. - Úpravy povrchů vnější.

Otázka č. 2:

(2)

V DI č. 4 - odpověď na dotaz č. 3 se zadavatel odvolává na PBŘ (odst. 4.7.12), které je součástí zadání. Tento odstavec popisuje všeobecně technické požadavky na řešení veškerých prostupů požárně dělícími konstrukcemi, ale neobsahuje výpis jednotlivých požárních ucpávek, manžet, řešení rýh. Vyhláška č. 230/2012 Sb. jednoznačně požaduje vyspecifikování položek co počtu prvků či bm (podle povahy prací) např. pomocí položek URS (ceníky URS obsahují příslušné položky). Uvedením kompletu je podle vyhlášky o VZ nepřipustné, ocenění této položky je neprůhledné a může i zadavateli způsobit komplikace při fakturaci.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje položku výkazu výměr - pořadové číslo: 200, číslo položky: 95.02, název položky:

Protipožární utěsnění prostupů a spár, MJ: kompl., množství: 1, takto:

položka zahrnuje provedení následujících dodávek a prací (**požárních ucpávek**), a to:

1. Ústřední vytápění:

Protipožární ucpávky prostupů – potrubí pozink

1.1 potrubí D28 mm, délka prostupu 300 mm, ks. 4

1.2 potrubí D35 mm, délka prostupu 550 mm, ks. 4

2. Elektro:

2.1 Protipožární kabelová přepážka pěnová EI-90, do 0,02m² ks 38

2.2 Protipožární stěrkování kabelů, D do 20mm, EI 30-120, tloušťka stěrky 1mm. Kabel opatřen stěrkou v přepážce a 20cm před a za přepážkou ks 113

2.3 Protipožární kabelová přepážka pěnová EI-90, do 0,02m² ks 76

2.4 Protipožární stěrkování kabelů, D do 20mm, EI 30-120, tloušťka stěrky 1mm. Kabel opatřen stěrkou v přepážce a 20cm před a za přepážkou ks 285

Dále jsou **požární ucpávky** řešeny v rámci dílčího výkazu výměr **VZT, konkrétně položka č. 82**

(Ostatní montážní materiál – soub.: 1). Tato položka zahrnuje provedení dodávek a prací:

1. Protipožární ucpávka prostupu – potrubí SPIRO, prostup D355, délka prostupu 300 mm viz. TZ ks. 1

2. Protipožární ucpávka prostupu – potrubí SPIRO, prostup D200, délka prostupu 300 mm viz. TZ ks. 3

3. Protipožární ucpávka prostupu – potrubí SPIRO, prostup D200, délka prostupu 150 mm viz. TZ ks. 1

4. Protipožární ucpávka prostupu – potrubí SPIRO, prostup D250, délka prostupu 100 mm viz. TZ ks. 6

5. Protipožární ucpávka prostupu – potrubí SPIRO, prostup D125, délka prostupu 300 mm viz. TZ ks. 1

6. Protipožární ucpávka prostupu – potrubí SPIRO, prostup D100, délka prostupu 200 mm viz. TZ ks. 3

7. Protipožární ucpávka prostupu – potrubí SPIRO, prostup D100, délka prostupu 150 mm viz. TZ ks. 1

Pro úplnost uvádíme:

V dílčím VV EPS jsou již protipožární ucpávky specifikovány položkou

poř. č. 6 Protipožární ucpávka – protipožární pěna 1,3 m² 0,00 Kč 0,01m² na prostup

V dílčím VV ZTI jsou již protipožární ucpávky specifikovány těmito položkami, a to:

poř. č. 24 Protipožární ucpávky prostupů [ks] 23 0,00 Kč

poř. č. 70 Protipožární ucpávky prostupů [ks] 9 0,00 Kč

Vzhledem k existenci dodatečných informací, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 28.11.2016 v 09:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Petr Košťál
zástupce ředitele