

LEGENDA ROZVÁDĚČŮ:
RE_RH...hlavní vývodový rozvaděč s podružným měřením pro školskou budovu
RP001 ... okruhový rozvaděč 1PP objektu - vymálník
RP002 ... okruhový rozvaděč 1PP objektu - B
RP003 ... okruhový rozvaděč 1PP objektu - VZT + A
CZS...centrála zálohování systému nouzového osvětlení, součást dodávky NO

LEGENDA SVÍTIDEL:
A1...zář.svítidlo 5x35W, IP40
A3...zář.svítidlo 3x35W, IP40
A4...LED svítidlo 31W/4000K/4400lm, IP40
A5...zář.svítidlo 4x49W, IP20
A6...zář.svítidlo 4x49W, IP20
A7...zář.svítidlo 2x49W, IP20
A8...LED svítidlo 28W/4000K/3473lm, IP40
A9...LED svítidlo 13W/4000K/1282lm, IP20, 230V
B1...zář.svítidlo 3x35W, IP43
B2...zář.svítidlo 1x28W+1x21W, IP43
B3...zář.svítidlo 1x24W, IP43
D1...zář.svítidlo 4x40W+4x22W, T5 C, IP20
N1...LED svítidlo 6W/200lm, IP42, IK04
N2...LED svítidlo 3W/200lm, IP42, IK04
N3...LED svítidlo 3W/200lm, IP42, IK04
N4...LED svítidlo 1W, IP22
N5...LED svítidlo 2W/50lm, IP65, třída izolace II, IK10
N6...zář.svítidlo 11W/470lm, IP65, třída izolace II, IK10
V1...LED svítidlo 60W/4000K/8558lm, IP66
V2...zář.svítidlo 1x58W, IP44
V2...zář.svítidlo 2x28W, IP44
V3...zář.svítidlo 1x80W, IP65, IK07
čidlování běžného osvětlení je po místnostech, při větším počtu obvodů je použito čidelné rozšíření 1,2,3...
nouzová svítidla budou napojena na centrální baterii s adresným monitoringem svítidel
kompletní specifikace viz kniha svítidel, samostatná příloha pro investora, předáno 2x

LEGENDA ZÁSUVEK:
Z1...zásuvka 16A/230V (IP43)
Z2...zásuvka 16A/230V (IP20)
Z3...zásuvka dvojnásobná 16A/230V (IP20)
Z4...zásuvka dvojnásobná zálohovaná 16A/230V s přepěťovou ochranou D (IP20)
Z5...zásuvka 32A/400V (IP67)
čidlování okruhů je po místnostech, při větším počtu okruhů je použito čidelné rozšíření 1,2,3...

LEGENDA TECHNOLOGIE:
OV...přívod pro výtah, ukončení je na zařízení (součást dodávky výtahu)

vývody ZTI bude ponecháno stávající, pouze výměna kabeláže

vývody VZT bude ponecháno stávající, pouze výměna kabeláže
KJ-VJKJ...stávající klimatizační jednotky
zařízení vzduchotechniky (odvětrání soc. zázemí)

POZNÁMKA:
1. z konstrukčních důvodů je nutné před nákupem svítidel konzultovat skutečné provedení stavby
2. rozdělení do okruhů je navrženo dle způsobu využití
3.svítidla jsou vybrána dle výrobku

MIROSLAV PECH
ELEKTROPROJEKCE
HANKOVA 10, 301 00 PLZEŇ
IČO:46847359
pechel@volny .cz

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTOVAL		INVEST TEL s.r.o.
Miroslav PECH	Miroslav PECH		Průmyslová 824, 339 01 KLATOVY
			IČO 49195502, e-mail: info@investtel.cz
			Tel: 376 358 111, 602 263 851
STAVEBNÍK	VPŠ a SPŠ MV v PRAZE, POD TÁBOREM 102/5, 190 24 PRAHA 9		
MÍSTO	VPŠ a SPŠ MV v PRAZE, POD TÁBOREM 102/5, 190 24 PRAHA 9	DATUM	11/2015 Č. PARE
NÁZEV STAVBY	VPŠ a SPŠ MV v Praze Rekonstrukce elektroinstalace - školská budova	STUPEŇ	DPS
		MĚŘÍTKO	
OBSAH ČÁSTI	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD PŮDORYS 1.PP		Č. PŘÍLOHY : 2.