



ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství

Adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

Tel.: 950 870 111

Fax: 950 870 148

E-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Č. j. HSKL - 2007-13/2015 – ÚE

Kladno 26. října 2015

Počet listů: 2

Příloha: 0

dle rozdělovníku

Odpovědi na dotazy uchazeče k veřejné zakázce „Zajišťování provozu zdrojů tepla a teplé vody“

(Vyřizuje: Roman Angelis, tel.: 950 870 193, e-mail: roman.angelis@sck.izscr.cz)

Uchazeč o veřejnou zakázku „Zajišťování provozu zdrojů tepla a teplé vody“ zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 519332 dne 24. 9. 2015, využil dle § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) svého práva a požaduje po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku. Zadavatel v souladu s § 49 odst. 2 zákona zasílá níže uvedené dodatečné informace.

Dotazy obdrženy e-mailem dne 16. 10. 2015:

Dotaz uchazeče:

1. Může zadavatel uvést jednotlivé komponenty typické sestavy solárního systému? (Např. 2x plochý kolektor, zásobník teplé vody 250l, čerpadlová skupina 2ks čerpadel, regulátor, kotel...)

Odpověď zadavatele:

Veškeré solární systémy využíváme pouze k přehřevu teplé vody. Typická sestava solárního systému obsahuje 2x-4x kolektory (plochý nebo trubkový), expanzomat 50l, 1x čerpadlový panel, regulace, náplň speciální směsí (např.: Solaren P plus). Zásobník teplé vody a kotel již považujeme za standardní součást kotelny nebo systému přípravy tepla a teplé vody.

Dotaz uchazeče:

2. Prosíme vyjasnit: Položka „za jednotlivý úkon za 1 rok“ v příloze č. 2. Chápeme správně, že tato buňka v případě víceletých revizí má být vypočítána jako podíl, jednotkové ceny za úkon a počtem let periody provádění? Tedy v případě např. revize PZ 1x za 3 roky v hodnotě např. 1500 Kč se jednotlivý úkon za 1 rok = 500 Kč. Resp. či máme chápat tak, že (sloupec „za 4 roky plnění“) v délce kontraktu 4 roky tento případ může nastat 2x a cena k vyplnění by měla být 3.000 Kč? (Vzhledem k nedostupnosti termínu provedení aktuální revize toto nelze predikovat). Z toho by vyplynula cena za rok 750 Kč.

IČ:

Bankovní spojení (bank connection):

Číslo účtu (Bank-konto, N/Nr.):

70885371

Česká národní banka Praha

8609881/0710

Odpověď zadavatele:

Požadujeme vycházet ze stavu v bodě nula, tedy v prvním roce kontraktu by teoreticky bylo nutné provést veškeré revize a servisy, a dále po dobu čtyř let, tak jak to ukládají zákonné a odborné předpisy nebo výrobce zařízení. Do tabulky v příloze č. 2 zadávací dokumentace do sloupce „za jednotlivý úkon za 1 rok“ uvedete úplnou cenu za tento jeden úkon a do sloupce „za 4 roky plnění“ uvedete úplnou cenu za jeden úkon krát množství úkonů v období 4 let. Tedy například revize kotle v hodnotě 500,- Kč za jeden úkon bude při roční četnosti ve slupci „za 4 roky plnění“ uvedena v hodnotě 2000,- Kč, při četnosti dvouleté bude hodnota 1000,- Kč.

Dotaz uchazeče:

3. Prosíme specifikovat (o jaké profesi se má jednat) termín „odborný technik“ dle. Přílohy č.4.

Odpověď zadavatele:

Za odborného technika považujeme osobu s kvalifikací vyšší než instalatér, topenář. Odborný technik může být zároveň osoba mající uzavřené servisní smlouvy s výrobcí kotlů, které používá zadavatel. Odborným technikem může být dále osoba schopná provádět servis a nastavení systémů MaR.

Dotaz uchazeče:

4. Prosíme objasnit: Příloha č.4, Tabulka č. 2) - předpokládaná cena práce instalatéra a odborného technika (500hod) je uváděna pro rozsah jeden rok i za čtyři roky. Jedná se o záměr či omyl (4R x 500hod = 2.000hod)?

Odpověď zadavatele:

Předpokládáme objem práce 500hod za jeden rok, tedy 2000hod za čtyři roky.

Dotaz uchazeče:

5. Prosíme objasnit: Příloha č.4, Tabulka č. 3) - předpokládaná cena dopravy (5.000km) je uváděna pro rozsah jeden rok i za čtyři roky. Jedná se o záměr či omyl (4R x 5.000km = 20.000km)?

Odpověď zadavatele:

Obdobně jako v předchozím bodě, předpokládáme objem dopravy 20000km za čtyři roky.

zde podpis

plk. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
731 216 611