PŮDORYS SPODNÍHO PATRA VZT JEDNOTKY POZICE 1.1



















POZNÁMKA :

- ← – PŘEDPOKLÁDANÝ SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
- ⇐ – VÝFUK ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- ⇦ – SÁNÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU
- HHR – HORNÍ HRANA POTRUBÍ ROVNÁ
- SHR – SPODNÍ HRANA POTRUBÍ ROVNÁ
- HH100 – HORNÍ HRANA POTRUBÍ VZDÁLENA 100 mm OD STROPU
- OS2000 – OSA POTRUBÍ VZDÁLENA 2000 mm OD PODLAHY
- SH2200 – SPODNÍ HRANA POTRUBÍ VZDÁLENA 2200 mm OD PODLAHY
- 500 – PŘÍVODNÍ, NEBO ODSÁVANÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU 500 m3/h
- 250/100 – ROZMĚR POTRUBÍ 250 mm x 100 mm (BEZ TLOUŠŤKY IZOLACE)
- – DVEŘE BEZ PRAHU, MEZERA 10 až 15 mm
- – DVEŘNÍ MŘÍŽKA, OSAZENA DOLE (DODÁVKA STAVBY) Svol= VOLNÁ PRŮTOČNÁ PLOCHA (m2)
- – STĚNOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA (2KS)
- – SERVISNÍ OTVOR PRO VZT – ZAJISTÍ STAVBA
- – TLUMIČE HLUKU
- – PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ VENTIL
- – PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA
- – TECHNOLOGICKÉ VEDENÍ – ROZVOD CU CHLADIVA (DVOUTRUBKA) A PROPOJOVACÍ KABELÁŽ
- – OHEBNÉ POTRUBÍ
- – PŘÍVODNÍ VELKOPLOŠNÁ TEXTILNÍ VYÚSTKA PŮLKRUHOVÁ S MIKROPERFORACEMI
- – IZOLACE TEPELNÁ Z MINERÁLNÍ VATY 4cm
- – IZOLACE POŽÁRNĚ TEPELNÁ 30min., 4cm
- – IZOLACE TEPELNĚ HLUKOVÁ Z MINERÁLNÍ VATY VE VENKOVNÍM PROVEDENÍ (DO PLECHU) 10cm
- – IZOLACE TEPELNÁ Z MINERÁLNÍ VATY VE VENKOVNÍM PROVEDENÍ (DO PLECHU) 4cm
- – IZOLACE TEPELNÁ KAUČUKOVÁ 1cm (Z NESNADNO HOŘLAVÉ HMOTY)

POTRUBNÍ PŘECHODY, KTERÉ NEJSOU KRESLENY V POHLEDU, NEBO NEJSOU POPSÁNY POZNÁMKOU HHR (PŘÍP. SHR) JSOU SYMETRICKÉ.

PŘÍVODNÍ KOLENA, ODBOČKY A ROZBOČKY BUDOU OPATŘENY NAVÁDĚCÍMI PLECHY I V PŘÍPADĚ, ŽE NEJSOU NA VÝKRESE KRESLENY.

VEŠKERÉ POTRUBÍ VEDENÉ VENKOVNÍM PROSTOREM BUDE OPATŘENO NÁLEŽITOU IZOLACÍ VE VENKOVNÍM PROVEDENÍ, T.J. DO PLECHU.

VELKOPLOŠNÉ TEXTILNÍ VYÚSTKY JSOU UMÍSTĚNY PODÉLNOU OSOU V OSE RASTRŮ PODHLEDŮ.

PROFESE	**VZDUCHOTECHNIKA**	ING. JAN WEINZETL, PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNIKY PROSTŘEDÍ, HRADEC KRÁLOVÉ, IČO: 70178330
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAN WEINZETL	
VYPRACOVAL	ING. LUBOMÍR ZVÁRA	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MILAN HAVLIŠTA	A11 s.r.o. HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 47450347
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ING. PAVEL PICHL	
STAVEBNÍK	ČR KŘP OLOMOUC, KOSMONAUTŮ 189/10	
STAVBA	**KŘP OLOMOUC - KOSMONAUTŮ 189/10 INTEGROVANÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO V BUDOVĚ VEJDOVSKÉHO 2**	ČÍS.ZAKÁZKY: 1216/00/0; DRUH PROJEKTU: DPS; DATUM: 02/2012; FORMÁT A4: 10; MĚŘÍTKO: 1 : 50; ZMĚNA:
NÁZEV VÝKRESU	**ŘEZY**	ČÁST: **F.1.4.c**; Č. VÝKRESU: **VZT.07**