

Příloha č.1

65 ks přilba Gallet F1 SF25, EN 443:2008, včetně pohliníkováného zátylníku

Připouští se i jiný typ přilby, který minimálně kvalitativně odpovídá následujícím technickým požadavkům:

Zásahová přilba pro hasiče:

splňuje technické podmínky vyhl. MV 255/1999 o technických podmínkách věcných prostředků PO, příloha 2

- zkoušeno dle EN 443:2008, typ B

- prohlášení o shodě pro danou hasičskou přilbu a příslušenství

- dodatečné požadavky:

- chemická odolnost (C),
- rozšířená ochranná oblast (3b)
- mrazuvzdornost (-30°C)
- elektroizolační odolnost (E3)
- obličejový štít pozlacený zkoušený dle EN 14458:2004, optická třída 2
- reflexní zátylník pohliníkováný (zkoušen dle EN469). Přilba umožňuje výměnu reflexního pohliníkováného zátylníku za tzv. holandský límec a je zkoušena pro oba typy zátylníku.
- vnitřní ochranné brýle dle EN 166:2003
- možnost rychloupínání pro celoobličejové dýchací masky, kompatibilní s rychloupínáním celoobličejových masek používaných u HZS Pardubického kraje firmy Dräger (typy Panorana Nova) a MSA Auer (typy 3S a Ultra Elite)
- boční držák (nebo držáky) pro příslušenství (svítílno UK 4AA)
- možnost zabudování mikrokomunikační soupravy pro digitální i analogové radiostanice užívané u HZS Pardubického kraje
- možnost použití schváleného a odzkoušeného označení pro danou hasičskou přilbu dle SIAŘ GR 47/2010 – Označení hasičů při zásahu
- značení přilby na typovém štítku: norma, název výrobce, rok výroby, typ přilby, označení modelu, rozměr nebo velikostní rozsah, klasifikace minusového teplotního rozsahu, klasifikace týkající se elektrické ochrany a ochrany proti chemickým vlivům
- životnost neomezená, případné revize prováděné vlastními pracovníky zaškolenými výrobcem.

V případě, že bude nabízena jiná přilba než Gallet F1 SF25, EN 443:2008, dodá zájemce jeden vzorek přilby, který bude po ukončení výběrového řízení vrácen zpět.