

[illegible]

INFORMACE	
O OBJEKTU:	
ADRESA:	
ZODPOVĚDNÁ	
OSOBA:	

UVEDENÍ SYSTÉMU DO PROVOZU:	
DODAVATEL:	
PODPIS:	

Doporučujeme provádět pravidelnou údržbu a testování centrálního bateriového systému v souladu s ČSN EN 50172 následujícím způsobem:

Vizuální prohlídka všech svítidel
v trvalém režimu osvětlení.

Nefunkční zdroje musí být vyměněny a detaily o poruše a jejím odstranění musí být zapsány do provozního deníku.

Vizuální kontrola indikačních prvků na bateriové jednotce. Všechny zjištěné odchylky nebo poruchy a jejich odstranění se opět zapíše do provozního deníku.

Musí být provedena kontrola chodu systému z baterií a otestována funkčnost všech svítidel (FT - funkční test). Opět všechny zjištěné nedostatky a jejich řešení musí být zapsány do provozního deníku.

Musí být proveden test baterií po stanovenou dobu výdrže (1 hodina případně delší dle charakteru budovy).

Svítidla, zdroje, vizuelní prohlídka

DENNÍ ÚDRŽBA

SVÍTIDLA

[illegible]

Bateriová jednotka, indikátory

DENNÍ ÚDRŽBA

BATERIOVÁ JEDNOTKA

[illegible]