



Poznámky EPS:

1. KRUHOVÁ LINKA BUDE PROVEDENA KABELEM J-Y(S)Y 1x2x0,8 UCHYČENÉM POMOCÍ PŘÍCHÝTEK NEBO ZASEKANÁ POD OMIKTOUKU.
2. KABELOVÉ TRASY S FUNKČNÍ INTEGRITOU (ROZVODÝ SÍŘEN, OVLÁDÁNÍ A NAPÁJENÍ), ÚLOŽNÉ KONSTRUKCE A UCHYČENÍ KABELŮ VEDENÝCH VOLNĚ BUDOU PROVEDENY V SOULADU S VÝHLÁŠKOU č.23/2008 Sb., PŘÍLOHA č.2.
3. NAPÁJECÍ KABEL 230V BUDE TYPU JXFE 3X2,5.
4. VEDENÍ K OVLÁDÁNÝM ZAŘÍZENÍM, TABLU OBSLUHY, OPPO, KTPO A SÍŘENÁN BUDE PROVEDENO KABELEM PRAFIguard, EV. JINÝM SROVNATELNÝM TECHNIKÝM STANDARDEM – TYP A DRUH KABELU – VÍZ VÝHLÁŠKA č.23/2008 Sb.
5. PŘÍ REALIZACI PŮVEST PŘESNOU KOORDINACI HLAVNÍCH ROZVODNÝCH TRAS S ELEKTROROZVODÝ SILNOPROUD A OSTATNÍCH ELEKTRO PROFESÍ (NUTNOST DOODRŽENÍ SOUBĚHŮ).
7. TLAČÍTKOVÉ HLÁSÍČE BUDOU INSTALOVÁNY 1,2 – 1,5 m NAD PODLAHU (V ÚROVNI VYPÍNAČŮ).

POZNÁMKY ER.

1. ROZVODY REPRODUKTOROVÝCH LINEK BUDOU PROVEDENY KABELEM PRÁDIDUR 1-CSKH-V180 P90-R 2X1,5, SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNÍ SPOSOBNOSTI A BUDOU V HLAVNÍCH KABEL. TRASÁCH ULOŽENY V KABELOVÝCH ŽLABECH. KABELOVÉ TRASY S FUNKČNÍ INTEGRITOU, GLOŽNÉ KONSTRUKCE A UCHYCENÍ KABELŮ VOLNĚ BUDOU PROVEDENY V SOULADU S VYHLÁŠKOU č.23/2008 Sb, PŘÍLOHA č.2.
2. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ PROVÉST PŘESNOU KOORDINACI HLAVNÍCH ROZVODNÝCH TRAS S ELEKTROROZVODY SILNOPROUDU A OSTATNÍCH ELEKTRO PROFESÍ (NUTNOST DOHŘEŠI SOUBĚHU).
3. REPRODUKTORY V MÍSTNOSTECH BUDOU UMÍSTĚNY NAD DVĚŘMI. JE NUTNÁ KÓORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI.
4. V MÍSTNOSTECH BEZ PODHLAVÍ BUDE KABELAŽ ZASEKÁNA POD OMITKOU.

NÁZEV STAVBY: MODERNIZACE LÁZEŇSKÉHO DOMU "THERMIA"
 DRUH STAVBY: Modernizace
 MÍSTO STAVBY: ul. Moravská 239/4, 360 01 Karlovy Vary



ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU :

STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO
REALIZACI STAVBY

ID: D.1.4.1.2.8		ČÍSLO PARÉ
ČÍSLO PŘÍLOHY 08	NÁZEV PŘÍLOHY : Půdorys 1.NP_Ostrava - EPS + ER	
NÁZEV SOUBORU : d14i2_EPS_ER.dwg		
NÁZEV SOUBORU : d14i28_1np_Ostrava_EPS_ER.pdf		
DATUM : 06 / 2016	FORMÁT : A1	MĚŘÍTKO : 1:50

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU ZHOTOVITELE DOKUMENTACE