



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE



Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Příloha č. 3 k č.j. KRPP-163250-2/ČJ-2016-0300VZ-VZ

KRPP-113383-11/ČJ-2016-0300SU

Počet listů: 1

Přílohy: 1/2

Specifikace předmětu díla čl. II Smlouvy o dílo **č.j. KRPP-163250 /ČJ-2016-0300VZ-VZ**

Předpokládaný rozsah prací - VZT odvětrání objektu autodílny Plzeň, Klatovská 200

- Vzduchotechnické odvětrání stávající klempírny a lakovny v objektu autodílny dle platných hygienických předpisů
- cca pětinasobná výměna vzduchu v obou místnostech
- Vzduchotechnická jednotka bude umístěna v půdním prostoru nad prostorem STK (z důvodu pevného stropu nad touto částí objektu)
- Přívod a odvod vzduchu bude nad střechu objektu
- Vzduchotechnické potrubí bude společné pro obě místnosti a bude vedeno pod stropem jedné z nich
- Potrubí budou opatřena tlumiči hluku
- Zařízení měření a regulace
- Stavební prostupy konstrukcemi včetně jejich následného začištění
- Napojení zařízení na stávající rozvod elektřiny
- Napojení prvků nad střechou na stávající hromosvod
- Odvod kondenzátu do stávající kanalizace
- Montáž zařízení včetně všech pomocných prostředků (lešení apod.), kotevního a montážního materiálu
- Změření a seřízení zařízení
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení (3x projekt v tištěné podobě, 2x projekt v elektronické podobě na CD - ve formátu PDF)

Přílohy ke specifikaci:

- Fotodokumentace

Vypracoval: Ing. Milena Štruncová
investiční referent