



Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103,
e-mail: internet sekret@spschol.cz, intranet sekret@mail.sps.km.jm

Č. j. VPŠH-2381-16/2013-BR-SM



VPSHX000N1UK

V Brně 18. listopadu 2013

Počet listů: 2

Vážený dodavateli,

na základě obdržených dotazů od dodavatelů a dotazů vzešlých při prohlídce místa plnění si Vás dovoluji s těmito dotazy, a současně se stanoviskem zadavatele k těmto dotazům, seznámit.

Dotaz:

„Je nutné dodržet tuto stavební hloubku (pozn. zadavatele - minimálně 75 mm), anebo by bylo možné použít 5-ti komorový profil, který má stejné parametry při stavební hloubce 70mm?“

Odpověď:

„Zadavatel požaduje minimální stavební hloubku 75 mm“

Dotaz:

„Křídla otevíravá, sklopná s mikroventilací a štěrbinou větr. – co tím je myšleno ? Infiltrace nebo větrací klapka, anebo standardní mikroventilace?“

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje zadání textem: „ - křídla otevíravá, sklopná s mikroventilací“

Dotaz:

„Požaduje zadavatel dodržet požadavek na montáž venkovních hliníkových parapetů u předmětu zakázky dle bodu „C“ (viz bližší údaje o zakázce), když stávající parapety jsou průběžné?“

Odpověď:

V případě předmětu zakázky uvedené pod bodem „C“ je požadavek upřesněn takto:
„Stávající venkovní parapet v případě balkonových sestav a oken zůstane zachován. Zadavatel požaduje místo původně požadovaného venkovního parapetu použít prvek tzv. „okapničku“, který zajistí přechod mezi novým oknem a stávajícím parapetem“.

Dotaz:

„Je nutné v případě okna na budově F- kinosál dodržet požadavek na předsazené křídlo?“

Odpověď:

Vzhledem k sjednocení vzhledu již vyměněných oken s oknem novým zadavatel u okna dle přílohy č. 3 ruší požadavek na předsazení okenních křídel při dodržení stavební hloubky křídel minimálně 75mm. Ze stejného důvodu, tedy sjednocení vzhledu řady oken, a vzhledem k velikosti celkové plochy okna je zadání ze strany zadavatele u tohoto okna (viz příloha č. 3) upřesněno o požadavek na nutnost vložení statických prvků mezi jednotlivé díly (segmenty) konstrukce okna (díl 1200 x 2700).



Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103,

e-mail: internet sekret@spschol.cz, intranet sekret@mail.sps.km.jm

Dotaz:

„Je nutné dodržet požadavek na uzavřenou ocelovou pozinkovanou výztuhu v profilu rámu, nebo lze tuto výztuhu nahradit U profilem?“

Odpověď:

Zadavatel trvá na dodržení původního požadavku, tedy na uzavřené pozinkované výztuze.

Dotaz:

„Lze blíže specifikovat místo (místnosti), ve kterém dojde k plnění zakázky?“

Odpověď:

Bližší specifikace zakázky u bodu A

2. NP (1. patro) budova „A“	
Označení místnosti	Počet oken
A 101	2 ks
A 102	2 ks
A 104	2 ks
6. NP (5. patro) budova „A“	
A 501 – 506 (6 pokojů)	12 ks
A 507 – 512 (6 pokojů)	12 ks
7. NP (6. patro) budova „A“	
A 601 – 606 (6 pokojů)	12 ks
A 610	2 ks

Bližší specifikace zakázky u bodu B

5. NP (4. patro) budova „C“	
Označení místnosti	Počet oken
C 401 – 406 (6 pokojů)	12 ks

Bližší specifikace zakázky u bodu C

2. NP (1. patro) budova „E“	
Označení místnosti	Počet oken
E 115, 116, 118, 119, 121, 122 (balkonové sestavy)	6 ks
E 117, 120, 123 (okna 1200x1600)	3 ks
E 136 (kinosál)	1 ks čtyřdílného okna (4 segmenty 1200x2700)

Dotaz:

„Je možné vzhledem k různým výstupům certifikačních laboratoří v oblasti zvukového útlumu přesněji definovat skladbu použitého dvojskla (4-4 nebo 6-4)? Požadavek na útlum 32 dB splňuje jak skladba 4-4 (podle nových měření jen 30 dB) tak nově skladba 6-4 (původně 35 dB)“

Odpověď:

Zadavatel požaduje vzhledem k poloze místností, ve kterých budou měněny okna, skladbu dvojskel 6 – 4.



Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103,
e-mail: internet sekret@spshol.cz, intranet sekret@mail.sps.km.jm

Dotaz:

„Lze místo požadavku zadavatele na zednické zapravení ostění aplikovat ukončovací plastové lišty?“

Odpověď:

Zadavatel trvá na původním požadavku, tedy zednickém zapravení ostění.

Další doplňující upozornění zadavatele:

- a) obrazová příloha č. 2 (list 1) – nákres balkonové sestavy neodpovídá skutečnému pohledu zevnitř místnosti. U balkonové sestavy jsou balkonové dveře při pohledu zevnitř vpravo a okno vlevo.
- b) obrazová příloha č. 2 (list 2 – nákres okna) - ve skutečnosti sklopné okno o šířce 900 mm je umístěno při pohledu zevnitř vpravo a otvíravé okno vlevo.
- c) zadavatel požaduje, aby dodavatel před vlastní realizací zakázky provedl své vlastní zaměření oken a balkonových dveří a všech prvků přímo na místě plnění zakázky.

Mgr. Karel Sojka
vedoucí oddělení správy majetku
pracoviště Brno