

Příloha č.1

Technické podmínky – pořízení ponorného čerpadla kalového dle DIN 14425

- slouží k čerpání znečištěné vody zrní o průměru do 10mm
- výtok čerpadla je min.: 900 l/min při 1 bar
- teplota čerpané vody min.: 30°C (dlouhodobě)
- čerpadlo umožňuje odsávání vody při hladině 10mm
- výtláčné hrdlo G2 ½ (Storz B DIN 14308)
- provozní napětí 400V, krytí čerpadla IP 68
- kabel PUR, zásuvka CEE16A umožňující změnu fáze přepnutím
- délka kabelu min.: 20m
- hmotnost čerpadla max.: 30kg (s ohledem na hmotnost požadujeme na víku čerpadla oko pro uchycení lanka)
- s ohledem na zástavbu čerpadla do požárního vozidla musí rozměry čerpadla být max.: 300 x 500 mm (š x v)
- čerpadlo musí být testováno a certifikováno dle DIN 14425 (uchazeč doloží kopii certifikátu či prohlášení o shodě výrobku)

