

Technické podmínky na pořízení 2 ks přenosných lafetových proudnic (monitorů):

1) Odnímatelná lafetová proudnice určená pro umístění na nástavbě CAS s přenosným podstavcem

- lafetová proudnice se skládá z hlavice, těla s ovládacími prvky, prodlužovacího nástavce, příruby pro DN 100 a přenosného podstavce zakončeného vstupy 2 x B-75
- lafetová proudnice bude použitelná na nástavbě CAS pomocí příruby DN 100 a zároveň bude použitelná i mimo CAS pomocí přenosného podstavce
- průtok lafety musí být regulovatelný nejméně v rozsahu 400 – 2000 l/min při použití jedné hlavice
- hlavice proudnice je výměnná, s možností plynulého nastavení proměny proudů – plný proud, roztříštěný proud
- lafetová proudnice bude plynule otočná kolem svislé osy 0-360°
- sklon stříkání lafetové proudnice je plynule nastavitelný vřetenovým mechanismem s aretací nejméně v rozsahu +20° až +60°
- délka účinného dostřiku lafetové proudnice kompaktním proudem je nejméně 50 m
- lafetová proudnice bude plnit parametry pro použití v požární ochraně na území ČR

2) Přenosná lafetová proudnice

- přenosná lafetová proudnice se skládá z odnímatelné hlavice a těla s podstavcem a ovládacími prvky zakončeného vstupem 1x B-75
- přenosná lafetová proudnice musí být na stabilním, jednoduše se rozkládajícím podstavci
- průtok hlavice musí být regulovatelný nejméně v rozsahu 400 – 2000 l/min
- lafetová proudnice je vybavena kotvícím prvkem pro upevnění k pevnému bodu
- hlavice proudnice je výměnná, s možností plynulého nastavení proměny proudů – plný proud, roztříštěný proud
- hmotnost celé lafetové proudnice je max. 10 kg
- sklon stříkání lafetové proudnice je plynule nastavitelný nejméně v rozsahu +20° až +60°
- lafetová proudnice bude plnit parametry pro použití v požární ochraně na území ČR