

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
323	SKLAD	13,9
324	CHODBA	7,1
325	CHODBA	29,6
326	KANCELÁŘ	11
327	UMÝVARNA – DÁMY	3,9
328	WC + SPRCHA – DÁMY	2,9
331	UMÝVARNA – PÁNI	5,6
332	WC + SPRCHA – PÁNI	1,9
335	KANCELÁŘ	10,3
336	KANCELÁŘ	12,4
337	KANCELÁŘ	12,4
338	ČEKÁRNA	6,3
339	ORDINACE LÉKAŘE	12,4
340	CHODBA	29,3
341	ORDINACE LÉKAŘE	12,9
342	ORDINACE LÉKAŘE	19,2
343	ORDINACE LÉKAŘE	12,9
344	KANCELÁŘ	12,9
345	KANCELÁŘ	10,7
346	SCHODIŠTĚ	11,1
347	ARCHIV	4,7
348	KANCELÁŘ	12,9
349	KANCELÁŘ	12,9

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

E1

E1N

E2N

svítidla

2x28W, T5, IP40, přisazené, opalizovaný difusor

2x28W, T5, IP40, přisazené, opalizovaný difusor + nouzový zdroj 1 hod.

8W NM1h SE T5/G5 nouzové s nezávislým zdrojem 1 hod.

spínače

řazení 6 střídací přepínač v lištové krabici

řazení 7 křížový přepínač v lištové krabici

kabely

CYKY–J 3x1,5 ke spínačům CYKY–O 3x1,5


CYKY–O 4x1,5

CYKY–J 5x1,5

kabely jsou uloženy v lištách:

LHD 40x20 ke svítidlům na stropě

LHD 17x17 ke spínačům a nouzovým svítidlům na stěnách



SOUSTAVA – 1PEN AC 230V TN–S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:
NORMÁLNÍ – ochrana automatickým odpojením od zdroje

VYPRACOVAL: M. KUČABA	ZODP. PROJEKTANT: M. KUČABA	<div>ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ</div> <div>JIŘÍHO Z PODĚBRAD 56/1 DĚČÍN VI * tel. 412 535043</div>	
KRESLIL: M. KUČABA	VEDOUČÍ ARCHITEKT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ		
KRAJ : ÚSTECKÝ	OBEC: DĚČÍN	FORMÁT:	3 x A4
INVESTOR: PČR KRPUL, LIDICKÉ NÁMĚSTÍ 899/9, USTÍ N/L 401 79		DATUM:	08/2013
STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. A 3.NP PRO DISLOKACI KŘP Úsk–OOP DĚČÍN KAŠTANOVÁ 301/2 č.p.2 DĚČÍN 1		ÚČEL:	DSP
		Č. ZAK.:	1438–2/12
		Č. KOPIE:	MĚŘÍTKO: 1:100
ELEKTROINSTALACE 3.NP – chodba 325 – světelné rozvody		Č. VÝKRESU:	E2