

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
224	KANCELÁŘ	12,7
225	KANCELÁŘ	13
226	UMÝVARNA – DÁMY	3,7
227	WC + SPRCHA – DÁMY	2,6
230	UMÝVARNA – PÁNI	5,4
231	WC + SPRCHA – PÁNI	1,8
234	CHODBA	46,7
235	KANCELÁŘ	11,8
236	KANCELÁŘ	11,5
237	KANCELÁŘ	12,5
238	ŠATNA	12,1
239	CHODBA	29
240	SEKRETARIÁT	12,2
241	ZÁSTUPCE ŘEDITELE	19
242	KANCELÁŘ	12,6
243	KANCELÁŘ	11,6
244	KANCELÁŘ	11,6
245	SCHODIŠTĚ	5,4
246	SCHODIŠTĚ	5,4
247	ARCHIV	4,3
248	KANCELÁŘ	12,7
249	KANCELÁŘ	12,7

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

E1

E1N

E2N

svítidla

2x28W, T5, IP40, přisazené, opalizovaný difusor

2x28W, T5, IP40, přisazené, opalizovaný difusor + nouzový zdroj 1 hod.

8W NM1h SE T5/G5 nouzové s nezávislým zdrojem 1 hod.

spínače

řazení 6 střídací přepínač v lištové krabici

řazení 7 křížový přepínač v lištové krabici

kabely

CYKY–J 3x1,5 ke spínačům CYKY–O 3x1,5


CYKY–O 4x1,5

CYKY–J 5x1,5

kabely jsou uloženy v lištách:

LHD 40x20 ke svítidlům na stropě

LHD 17x17 ke spínačům a nouzovým svítidlům na stěnách



SOUSTAVA – 1PEN AC 230V TN–S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:  
NORMÁLNÍ – ochrana automatickým odpojením od zdroje

VYPRACOVAL: M. KUČABA	ZODP. PROJEKTANT: M. KUČABA	<div></div> <div>ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ</div> <div>JIŘÍHO Z PODĚBRAD 56/1 DĚČÍN VI * tel. 412 535043</div>	
KRESLIL: M. KUČABA	VEDOUČÍ ARCHITEKT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ		
KRAJ : ÚSTECKÝ	OBEC: DĚČÍN	FORMÁT:	3 x A4
INVESTOR: PČR KRPUL, LIDICKÉ NÁMĚSTÍ 899/9, USTÍ N/L 401 79		DATUM:	08/2013
<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. A 3.NP PRO DISLOKACI</b> KŘP Úsk–OOP DĚČÍN KAŠTANOVÁ 301/2 č.p.2 DĚČÍN 1 <b>ELEKTROINSTALACE</b> 2.NP – chodba 234 – světelné rozvody		ÚČEL:	DSP
		Č. ZAK.:	1438–2/12
		Č. KOPIE:	MĚŘÍTKO: 1:100 Č. VÝKRESU: <b>E1</b>