

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE
Odbor správy nemovitého majetku
Lidické nám. 899/9
401 79 Ústí nad Labem

Ústí nad Labem 9. srpna 2013
Počet listů: 1
Přílohy: 1/1

Opravy 2. a 3. NP objektu přístavby k objektu ÚO Děčín, Kaštanová 2, realizované externí firmou:

- výmalba stěn a stropů všech prostor bílou barvou (kromě místností č. 235 a 225), před malováním odstranit ze zdí všechny skoby a hřebíky,
- nátěr všech topných těles a příslušných rozvodů při zachování stávajících termoregulačních hlavic (pouze v místnosti č. 241 dojde k výměně stávajících 3 ks topných těles za nové 2 ks),
- nátěr všech dveřních zárubní v jednotné barvě,
- oprava stávajících hygienických zařízení (zrekonstruovat) tak, aby splňovala funkci WC, sprchy a umyvárny a to odděleně pro obě pohlaví (dle vypracované provozně dispoziční studie z prosince 2012),
- výměna lina za nové včetně soklových lišt na schodišti a ve všech místnostech kromě chodeb a m. č. 347, 326, 248, 235, 225, 224,
- chodba (obě) – posílit stropní svítidla, oprava keramického soklu podlahy, vyspravení omítky u schodiště, sjednocení stávající dlažby s dlažbou v místě kde je lino, instalace nouzového osvětlení včetně světelních pictogramů označujících únikovou cestu ve směru k oběma schodištím,
- m. č. 247 – odstranit příčku (předěl) z luxfer, na okno instalovat (vnitřní nebo vnější) mříž,
- m. č. 243 – odstranit zásuvku pro rozhlas po drátě,
- m. č. 241 – odstranit průraz ve zdi, zrušit nepoužívané elektro-zařízení v rohu místnosti,
- m. č. 240 – technologická místnost – prověřit a odstranit nepoužívané rozvody,
- dveře na chodbě - 2. NP
 - v místě napojení na hlavní schodiště (m. č. 239) budou stávající dveře vyměněny za protipožární uzamykatelné dveře bez prosklení s magnetickým kontaktem s kabeláží od kontaktu ke zdi (při mimořádných událostech je bude možné odemknout klíčem, který bude umístěn v krabičce na zdi u dveří),
 - v místě napojení na hlavní budovu ÚO DC bude stávající otvor vyplněn uzamykatelnými prosklenými dveřmi s reverzním elektrickým zámkem s kabeláží od zámku ke zdivu (opatřené elektrickým zámkem, který musí umožňovat otevření v případě mimořádné události nezávisle na elektrickém zdroji a to buď na místě, nebo z místa stálé služby – zámek bude otevíratelný čtečkou služebních průkazů).

POZOR! – instalována čidla EZS


Zapsala: Ing. Alžbeta Bublová
(① 974 423 362, 725 809 677)

Příloha:

- 1) pasport podlaží.

Pihloha č. 1

