



LEGENDA

Č.	NÁZEV
1 0 1	TEPLOVODNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO DN 25 P60kPa
1 0 2	TEPLOVODNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO DN 25 P40kPa
1 0 3	TEPLOVODNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO DN 32 P60kPa
2 0 1	3 CESTNÁ SMĚŠOVACÍ ARMATURA DN 25, Kv =10 SE SERVOPOHONEM
2 0 2	3 CESTNÁ SMĚŠOVACÍ ARMATURA DN 20, Kv =4 SE SERVOPOHONEM
3 0 1	KOMPAKTNÍ VÝMĚNÍK PÁRA - VODA, VÝKON 46 kW S REGULACÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

Č.	NÁZEV
1	REDUKČNÍ STANICE PÁRY S ROZDĚLOVAČEM DN 250 L=1450
.	VSTUPNÍ TLAK 0,3 MPa, VÝSTUPNÍ 0,03 MPa
.	REDUKČNÍ VENTIL 2301, DN80/PN16, Kvs=50
2	KONDENZAČNÍ NÁDRŽ N×K 211 OBJEM 1250 LITRŮ
3	KONDENZAČNÍ ČERPADLO VERTIKÁLNÍ SIGMA 50-CJAV-115-5
.	Q=80l/min, H=33m v.sl.
4	ODVODŇOVACÍ NÁDOBA, DN 200
5	ODVĚTRÁVACÍ NÁDOBA , DN 200
6	ROZDĚLOVAČ PÁRY, DN 200



LEGENDA:

TOPNÁ VODA	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
TOPNÁ VODA	NOVÉ POTRUBÍ
STŘEDOTLAKÁ PÁRA 300 kPa	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
NÍZKOTLAKÁ PÁRA 30 kPa	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
STŘEDOTLAKÁ PÁRA 300 kPa	NOVÉ POTRUBÍ
KONDENZÁT	





SCHÉMA ZAPOJENÍ

α č 12121

OBSAH

Č. VÝKRESU
Č. KOPIE



Ing. arch. Ivan
Kundovský
MAD ŠAKKOU 28
160 00 PRAHA 6

ZAKÁZKA ČÍSLO

1215
12/2012
ING. ARCH. KUNOVSKÝ
ING. VÍTĚZSLAV URBAN
VYTÁPĚNÍ F.1.4.o.
ING. VÍTĚZSLAV URBAN
ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO VNITRA
NA BANÍČI 1304, PRAHA 5 ZBRASLAV
JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT
1:50
ING. VÍTĚZSLAV URBAN
INVESTOR
MÍSTO STAVBY
STUPEŇ
MĚŘÍTKO
AKCE

Ing. Vítězslav Urban
Proušená 403
149 00 Praha4