



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení
Odbor veřejných zakázek



Č.j.: PPR-3350-43/ČJ-2012-990656

Praha 16. května 2013

Počet listů: 1

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

V souladu s ustanovením § 49 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Vám na základě písemné žádosti dodavatelů poskytujeme dodatečné informace k veřejné zakázce vedené pod názvem „**Praha 5, areál Zbraslav, E. Přemyslovny 1304-výstavba operačního střediska**“.

Dotaz 1

Ve výkazu výměr, na listu „SLABO“, v oddílu „EKS elektronická kontrola vstupu“ se objevují položky č. 1 až 6 (počínaje čtečkou karet), u kterých je uvedeno „dodávka PČR“. Žádáme o sdělení, zda u těchto položek máme ocenit pouze montáž nebo zda i montáž bude součástí dodávky PČR (a pak by u položek musela být nulová cena). Pokud zadavatel požaduje pouze montáž, žádáme o sdělení výrobce uvedených zařízení a o bližší popis zařízení a software, aby bylo možné montáž správně ocenit.

Odpověď 1

Na listu „SLABO“ v oddílu „EKS elektronická kontrola vstupu“, položka č.1 – 6) oceňte pouze montáž kabelů (pokládku přírodních kabelů) bez koncových zařízení – dodávka PČR.

Dotaz 2

5.3 Kontrola vstupu - EKV

- položky s poznámkou "dodávka PČR" nebudou předmětem nabídky? My máme ocenit pouze montáž nebo nechat položky neoceněné?

Odpověď 2

Na listu "SLABO" v oddílu "EKS elektronická kontrola vstupu", (položka č. 1 - 6) oceňte pouze montáž kabelů (pokládku přírodních kabelů) bez koncových zařízení - dodávka PČR.

Dotaz 3

5.5 Systém BETA

V TZ : "Z místnosti P52 v 1.PP bude provedena kabelová trasa, která bude vedena prostupem z místnosti do 1.NP a pod podlahou v ocelových trubkách do místnosti kanceláře 152. Zde budou těsně nad podlahou umístěny dvě datové zásuvky RJ45 8/8 plnohodnotně zapojené. Kabelová trasa bude vedena pouze prostory se stejným režimem utajení. Vstup do tohoto prostoru bude stanoven vnitřním provozním řádem."

Nevyžaduje zadavatel VŘ od dodavatelů certifikát NBÚ? Předpokládáme, že ne.

Odpověď 3

Od dodavatelů v případě této akce nepožadujeme certifikát NBÚ.

Ing. Stanislav Loskot v.r.
za zadavatele