

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava oken objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje – ubytovna M. D. Rettigové, Hradec Králové“

1. Evidenční číslo veřejné zakázky: KRP-101559/ČJ-2013-0500NE-VZ
2. Předpokládaná hodnota bez DPH: 302 000,00 Kč
3. Lhůta pro podání nabídek: 29. října 2013 do 13,00 hod.

4. Identifikační údaje o zadavateli

Obchodní firma/název/jméno příjmení zadavatele	Česká republika, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, zastoupené plk. Mgr. Janem Švejdarem, ředitelem Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo/místo/ podnikání /bydliště Zadavatele	Ulrichovo náměstí 810 501 01 Hradec Králové
Jméno (jména) a příjmení osoby (osob) oprávněné jednat jménem zadavatele	plk. Mgr. Jan Švejdar

5. Seznam oslovených dodavatelů k předložení nabídek

Obchodní firma/název/	Sídlo/místo podnikání/	IČO
1. SULKO s.r.o.	ČSA 861/28, 789 01 Zábřeh	47976969
2. WINDOW HOLDING, a.s.	Hlavní 465, 250 89 Lázně Toušeň	28436024
3. PSK a. s.	Brněnská 126/38, 591 39 Žďár n. Sázavou	65276507
4. STAVONA s.r.o.	561 14 České Libchavy 177	15030768

6. Uveřejnění výzvy

Podmínky zadání byly dne 18. října 2013 uveřejněny na profilu zadavatele <https://www.softender.cz/mvcr/detail/515119>.

7. Seznam obdržených nabídek, otevírání obálek s nabídkami

Hodnotící komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ustanovená zadavatelem dne 18. října 2013 pod č.j. KRP-101559-3/ČJ-2013-0500NE-VZ, se sešla ke svému jednání dne 29. října 2013. Od zadavatele převzala 4 obálky s nabídkami.

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče	IČ/RČ/datum narození uchazeče	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky
1	WINDOW HOLDING, a.s. Hlavní 465, 250 89 Lázně Toušeň	28436024	25.10.2013	10.30
2	STAVONA s.r.o., 561 14 České Libchavy 177	15030768	25.10.2013	12.40
3	SULKO s.r.o. ČSA 861/28, 789 01 Zábřeh	47976969	29.10.2013	9.25

4	Plastová okna Heřmanův Městec s.r.o., Havlíčkova 304, 538 03 Heřmanův Městec	25283278	29.10.2013	12.45
---	--	----------	------------	-------

Hodnotící komise otevřela nabídky a nejprve zkontrolovala z hlediska úplnosti nabídky dle požadavků zadavatele. Kontrola úplnosti nabídky spočívala v provedení kontroly údajů a dokladů, které byly povinnou součástí nabídky dle podmínek zadání:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci odpovídající předmětu veřejné zakázky
- návrh smlouvy o dílo s vyplněnými identifikačními údaji o uchazeči a údaji týkající se nabídkové ceny, zpracované dle požadavků zadavatele a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

Hodnotící komise dospěla k závěru, že nabídky splnily kontrolu úplnosti a můžou být posouzeny z hlediska obsahového splnění podmínek zadání a požadavků zadavatele.

8. Posouzení nabídek

Komise posuzovala, zda uchazeči předložili ve svých nabídkách následující požadované doklady a informace:

- vyplněný soupis prací, činností a dodávek v rozsahu dle přílohy č. 2 této zadávací dokumentace
- výpočet požadované hodnoty $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ a $R_w= \text{min. } 32\text{dB}$ pro pozice oken ozn. 02, 03 a 04 (viz tabulka oken příloha č. 2),
 - certifikát akreditované laboratoře pro sklo $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - statický výpočet pozice okna ozn. 02 (viz specifikace oken příloha č. 3)
 - kotvicí plán – statický návrh kotvení oken
 - závaznou informaci s označením názvu výrobce a jeho adresy a názvu a adresy výrobního závodu, kde se budou okna vyrábět
 - vyjma výše uvedených výpočtů, certifikátu, statického výpočtu a kotvicího plánu doložení zadavatelem stanovených požadavků na technické vlastnosti, parametry, výměry, kvalitu, povrchovou úpravu, odstíny a jakost výrobků, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace (např. katalogové listy, prohlášení o vlastnostech, specifikace v nabídce apod.)

Hodnotící komise zjistila, že požadované doklady a informace předložila firma STAVONA s.r.o., 561 14 České Libchavy 177 a SULKO s.r.o. ČSA 861/28, 789 01 Zábřeh.

U firmy WINDOW HOLDING, a.s. Hlavní 465, 250 89 Lázně Toušeň a Plastová okna Heřmanův Městec s.r.o., Havlíčkova 304, 538 03 Heřmanův Městec komise zjistila nejasnosti nabídky:

WINDOW HOLDING, a.s.:

Z nabídky nejsou zřejmé tyto stanovené údaje:

A. Okna:

- kvalitativní třída: minimální tloušťka přední stěny profilu 2,5 mm
- barva: bílá/bílá (uvnitř/vně)
- klika polohovací se stabilizací poloh otevírání (ocelová s poplastováním)
- šedé těsnění

- okna budou zabudována v souladu s TNI 74 6077 – Okna a dveře – požadavky na zabudování kotevní prvky – z nabídky není zřejmé nabízené řešení

B. Dřevěné dveře:

- třívrství lepený Euro hranol provedení dub $U_d \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, min. stavební hloubka profilu 68 mm
 - kazetové dveře vč. zárubně dělené rámem, horní 1/3 (kazeta) zasklená izolačním dvojsklem, spodní rámem dělené dvě kazety, izolační výplň s oboustranným krytím dýha dub
 - práh: hliníkový profil s těsněním pro zamezení vnikání dešť. vod , výška nad podlahou max. 20mm – bezbariérový
 - zasklení: termoizolačním dvojsklo 6,4+14+4mm, $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $R_w=32\text{dB}$), vnější sklo - Chinchilla vnitřní sklo opatřené bezpečnostním sklem (zasklení v horní třetině výplně dveří) s teplým distančním rámečkem a hodnotou lineárního součinitele prostupu tepla $\Psi \text{ (psi)} \leq 0,045 \text{ W/(m.K)}$
 - povrchová úprava rámu, výplní (kazet) a zárubně - vysokotlaký nástrík silnovrstvou lazurou odstín 8017 (tmavě hnědá) 3x - oboustranně -hedvábný lesk
 - kování: celoobvodové bezpečnostní min. 5-ti bodové uzamykání, klika koule, štíty-provedení nerez mat, bezpečnostní cylindrická vložka fab - 15 ks klíčů
 - okopové plechy oboustranné, výška 160mm - nerez - provedení mat - řádně kotvené
 - samozavírač, závěsy a stavěč křídla dimenzované na hmotnost křídla - matové provedení
 - těsnění 2x odstín hnědá
- dveře budou zabudovány dle TNI okna dveře - z nabídky není zřejmé nabízené řešení

C. Žaluzie

- vnitřní horizontální hliníkové okenní žaluzie - provedení domykavé
 - systém: umožňující plynulou regulaci úrovně zastínění místnosti (vytahováním a naklápěním lamel), osazení na horní zasklívací liště okna"
 - oblý nosič žaluzie s bočními krytkami (horní)
 - odstín: lamely stříbrný metalický (nosič, , řetízek, úchytky - odstín bílý)
 - ovládání: manuální řetízkové, pro vytahování, stahování a naklápění lamel
 - řetízek: tenký $\varnothing 3,2\text{mm}$ s úchytkami pro stabilizaci stahovacích poloh
 - provedení: domykavé
 - lamely: hliníkové, šířka 25mm, tl. 0,18mm
 - vedení: strunové, řádně kotvené
- Dále z nabídky nejsou zřejmé požadavky uvedené v záložce okna (tabulka) a dveře (tabulka) přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

Plastová okna Heřmanův Městec s.r.o. – nabídka neobsahuje:

- výpočet požadované hodnoty U_w a R_w pro pozice oken 02,03 a 04 (pozice oken viz tabulka oken č.3)
- statický výpočet pozice okna ozn. 02 (pozice oken viz tabulka oken č.3)
- certifikát akreditované laboratoře pro sklo $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- „...doložení zadavatelem stanovených požadavků na technické vlastnosti, parametry, výměry, kvalitu, povrchovou úpravu, odstíny a jakost výrobků, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace....“

Z nabídky nejsou zřejmé tyto stanovené údaje:

A. Okna

- výplně otvorů budou zabudovány v souladu s TNI 74 6077 - Okna a dveře – požadavky na zabudování, kotevní prvky - z nabídky není zřejmý popis nabízeného řešení připojovací spáry (SWS pásky ?)
- kování: celoobvodové bezpečnostní (minimálně jeden bezpečnostní bod), čtyřpolohové se stabilizací poloh, závěs s ochranou proti vysazení ve sklopené poloze křídla, bezpečnostní pojistka proti současnému otevření a sklopení křídla a samočinné blokování kliky proti neoprávněnému posunutí kování a otočení čtyřhranu z venku (klika ocelová s poplastováním)
- „teplý“ distanční rámeček s hodnotou lineárního prostupu tepla a jeho hodnota Ψ (psi) $\leq 0,045 \text{ W/(m.K)}$
- kvalitativní třída: minimální tloušťka přední stěny profilu 2,5mm
- navržený způsob kotvení profilovými kotvami nebo turbošrouby?
- pro pozici okna ozn. 04 tabulky oken je v poznámce uvedeno „pozor jedná se vždy o sestavu 2 ks oken. křídel se společným **venkovním** (vnitřní je dělený příčkou) parapetem – nutný přípočet délky oplechování o cca 30 cm (vyzděný meziokenní pilířek) pro společný parapet obou oken
- pro pozice oken ozn. 05 a 06 tabulky oken – nový pozink.oboustranně výrobně obarvený plech tl. 0,6 barva pohledové části červenohnědá např. RAL 3011

B. Dřevěné dveře

- jaký typ dveří budete nabízet – Klatovy III-IV-BYT nebo IV 68?
- $U_w \leq 105 \text{ W/m}^2\text{K}$, stavební hloubka 68mm
- práh: výška nad podlahou max. 20 mm – bezbarierový
- zasklení: termoizolační dvojsklo 6,4+14+4 $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $R_w=32\text{dB}$, rámeček s hodnotou lineárního prostupu tepla a jeho hodnota Ψ (psi) $\leq 0,045 \text{ W/(m.K)}$
- kování: celoobvodové bezpečnostní min. 5-ti bodové uzamykání, klika, koule, štíty – provedení nerez
- těsnění: 2x

C. Žaluzie

- hliníkové žaluzie
- oblý nosič žaluzie s bočními krytkami (horní)
- ovládání: manuální řetízkové pro vytahování, stahování a naklápění lamel
- řetízek: tenký $\varnothing 3,2 \text{ mm}$ s úchytkami pro stabilizaci stahovacích poloh
- lamely hliníkové, šířka 25mm, tl. 0,18mm
- vedení strunové, řádně kotvené
- nejsou uvedeny rozměry žaluzií dle tabulky oken

Hodnotící komise vyzvala tyto dva uchazeče k písemnému vysvětlení nabídky a doložení chybějících informací v termínu do 4. Listopadu 2013 do 08,00 hodin.

Oba tito uchazeči ve stanoveném termínu zaslali písemné vysvětlení nabídky:

Uchazeč **WINDOW HOLDING, a.s.** písemně předložil veškeré chybějící informace a vysvětlil nejasnosti nabídky a nabídka této firmy může být zařazena do hodnocení nabídek.

Uchazeč **Plastová okna Heřmanův Městec s.r.o** nedoložil:

- výpočet požadované hodnoty U_w a R_w pro pozice oken 02,03 a 04 (pozice oken viz tabulka oken č.3)
- certifikát akreditované laboratoře pro sklo $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

v souladu se zadávací dokumentací a požadavky zadavatele na obsah nabídky.

Z tohoto důvodu komise doporučuje zadavateli nabídku firmy Plastová okna Heřmanův Městec s.r.o., Havlíčkova 304, 538 03 Heřmanův Městec vyloučit z další účasti v zadávacím řízení.

8. Popis způsobu hodnocení včetně odůvodnění

Zadavatel se rozhodl pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší nabídková cena, jak bylo uvedeno ve výzvě k podání nabídek a v zadávací dokumentaci. Hodnotící komise sestavila toto pořadí nabídek dle nabídkových cen uchazečů:

Pořadí	Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče	Celková nabídková cena vč. DPH
1.	WINDOW HOLDING, a.s. Hlavní 465, 250 89 Lázně Toušeň	264 535,00
2.	STAVONA s.r.o., 561 14 České Libchavy 177	327 674,01
3.	SULKO s.r.o. ČSA 861/28, 789 01 Zábřeh	365 731,50

Na základě výše uvedených údajů doporučujeme zadavateli uzavřít příslušnou smlouvu s firmou WINDOW HOLDING, a.s. Hlavní 465, 250 89 Lázně Toušeň.

9. Nepodjatost členů hodnotící komise

Všichni členové hodnotící komise podepsali čestné prohlášení o nepojatosti a byli poučeni o tom, že vznikne-li důvod k podjatosti některému z členů nebo náhradníků členů hodnotící komise, je tento člen nebo náhradník povinen to bezodkladně oznámit zadavateli. Žádnému z členů hodnotící komise nevznikl důvod podjatosti a toto písemné prohlášení učinili.

10. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Jméno a příjmení člena hodnotící komise	Obchodní firma/název/jméno, příjmení organizace vůči níž je člen hodnotící komise v pracovněprávním či obdobném vztahu	OEČ	Datum podpisu zprávy	Podpis
Miloslav Patka	V OSNM KŘPH	262020	4.11.2013	
Jitka Florianová	OSNM KŘPH		4.11.2013	
Mgr. Pavlína Fialová	OVZ KŘPH	266 833	4.11.2013	

11. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli

Zpráva byla předána zadavateli dne	5.11.2013
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Plk. Mgr. Jan Švejdar
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	