



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



Č. j. : PPR - 120486 - 9/ČJ - 2014 - 990663

Praha 17. července 2014

Počet listů: 1

### **Dodatečné informace k výzvě pro podání nabídky**

V souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3 NMV č. 51/2012 o zadávání veřejných zakázek Vám na základě písemné žádosti dodavatele poskytujeme plné znění žádosti a odpověď zadavatele na dodatečné informace k veřejné zakázce pod názvem „Řepy – výměna oken“

#### **Dotaz č. 1**

*Lze nabídnout okna z 5-ti komorového profilu zasklené izolačním trojsklem za předpokladu splnění hodnoty součinitele prostupu tepla  $U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ , případně doložení lepší hodnoty?*

#### **Odpověď zadavatel**

Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách uvedených v příloze č.1 ( Zadání zakázky) č.j. PPR-20486-7/ČJ-2014-990663, tj. rám okna bude mít 7 komor.

David Frýda, tel.: 974 884 616, 722 277 739

Nádražní 16  
P.O.BOX 6  
155 05 Praha 5

Tel.: +420 974 884 572  
Fax: +420 974 884 403  
Intranet: PP SLZ-VEDOUcí OSNM  
Email: slzsekret@mvcv.cz