

Česká republika
Státní oblastní archiv v Třeboni
Zámek 110
379 11 Třeboň

Č.j.:SOAT-2967/2014

V Třeboni dne 19.6.2014
Počet listů:1
Počet příloh:0

DODATEČNÁ INFORMACE č. 5

k Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
„Stavební úpravy objektů bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni – 2. etapa

DOTAZ:

Předmět:Dotaz k VZ Stavební úpravy objektů bývalého Kláštera Augustiniánů v Třeboni - 2. Etapa

Datum: Wed, 18 Jun 2014 13:16:01 +0200

Od:

Komu: <zdenka.sotova@tb.ceskearchivy.cz>

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Stavební úpravy objektů bývalého Kláštera Augustiniánů v Třeboni - 2. etapa

Dotazy k veřejné zakázce:

- Na základě uskutečněné prohlídky odhadujeme množství odpadu na vyklízení půdních prostorů na 45 kg/m². Můžeme s takovým množstvím kalkulovat? Vzhledem k umístěním odpadu pod podlahou, máme do položky na vyklízení půdy zahrnout demontáž a zpětnou montáž podlahové konstrukce?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel uveřejňuje na Profilu zadavatele www.softender.cz/mvcr v souladu s čl. 16 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Stavební úpravy objektů bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni – 2. etapa, jako Dodatečnou informaci č.5 tuto odpověď:

- Vámi odhadnuté množství suti v množství 45 kg/m² považujeme za reálné a doporučujeme při kalkulaci z tohoto množství vycházet. Demontáž a zpětnou montáž podlahy (fošnová podlaha na vazných trámech) půd zakalkulujte do položky na vyklízení u objektů čp. 125 a čp. 173.

PhDr. Václav Rameš v.r.
Ředitel ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni