

VYJÁDRĚNÍ K PROJEKOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Název stavby: Oprava bytových a úklidových buněk

Místo stavby: Praha 17 – Řepy, Makovského 1a/1398

Úroveň zadání: — investiční záměr — územní řízení — stavební řízení — změna užívání — skutečné provedení stavby

POŽÁRNÍ OCHRANA: SOUHLASÍ S NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM s následující podmínkou:

- V průběhu realizace stavby bude provedena kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů (vždy na dotčeném podlaží) a zárubně všech požárních uzávěrů budou vyzděny (vylity betonem).

V souladu s ust. čl. 5 odst. 3 písm. d) jste povinni oznámit našemu pracovišti s dostatečným předstihem termín konání kolaudačního řízení, popř. předání dokončené stavby tak, aby mohlo být provedeno srovnání skutečného stavu s projektovaným z hlediska požární ochrany.

Dále Vás upozorňujeme, že veškeré další stavební úpravy (např. úprava vnějšího pláště či výměna oken, zejm. ve vztahu k chráněným únikovým cestám) jste povinni předem konzultovat s bezpečnostním referentem požární ochrany.

Datum: 25.3.2013




Mgr. Bc. Jan ŠPLÍCHAL
odborně způsobilá osoba v požární ochraně
MV – GR HZS ČR: Z-OZO-110/2006

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PŘI VÝKONU SLUŽBY:

Souhlasí s navrženým řešením.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI
PRÁCI A PŘI VÝKONU SLUŽBY
Vladimír MAŠEK
odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
T.E.P. - Ivana Kubičková, osv. TEP/34/PRE/2012

Datum: 25.3.2013


Vladimír MAŠEK
odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
T.E.P. Ivana Kubičková – TEP/34/PRE/2012