



Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103,

e-mail: internet sekret@spshol.cz, intranet sekret@mail.sps.km.jm

Č. j. VPŠH-1812-24/2013-BR-SM



VPSHX000MFDK

V Brně dne 8. října 2013

Počet listů: 1

Stanovisko k dotazu uchazeče o veřejnou zakázku „Fasády objektů v areálu pracoviště Brno“

Při prohlídce místa plnění zakázky byl ze strany jednoho z uchazečů vznesen požadavek na upřesnění:

- a) specifikace typu vláknocementové desky,
- b) povrchové úpravy vláknocementové desky,
- c) způsobu kotvení vláknocementové desky.

Ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Vás se vzneseným požadavkem seznamuji a současně Vám k tomuto požadavku zasílám stanovisko zadavatele.

Ad a) Zadavatel neupřednostňuje žádný konkrétní typ vláknocementové desky. Z přiložené fotodokumentace je patrné, že se jedná o venkovní prostředí. Vláknocementové desky tak budou vystaveny povětrnostním vlivům. Tomuto prostředí by měl odpovídat i typ desky. Vláknocementová deska do tl. 10 mm musí být odolná vodě, mrazům a slunci, tj. vysoce odolná proti povětrnostním vlivům.

Ad b) Vzhledem k umístění fasády a její možné údržbě se jako nejvhodnější povrch jeví celoprůřezově probarvená vláknocementová deska s vnější hladkou plochou.

Ad c) Zadavatel neupřednostňuje žádný ze způsobů kotvení, ale vzhledem k tomu, že je ze strany zadavatele vyžadována montáž na podkladový rošt z hliníkových U profilů, který mimo jiné zajistí polohu desky a zabrání jejímu případnému průhybu, zadavatel předpokládá, že dodavatel použije viditelný způsob kotvení (nůty, šrouby, vruty).

S pozdravem

Mgr. Karel Sojka
vedoucí oddělení správy majetku
pracoviště Brno