



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Odbor veřejných zakázek



ČJ.:KRPM-57204/ČJ-2013-1400VZ

Název veřejné zakázky:	„KŘP Olomouckého kraje - OOP Hranice, Purgešova 2 - rekonstrukce a půdní vestavba“
Název zadavatele:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo:	Tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČ:	72051795
Zástupce zadavatele:	náměstek ředitele pro ekonomiku z pověření Naděžda Singerová vedoucí odd. materiálně technického zabezpečení

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3

Dotaz:

V zadávacích rozpočtech jsou uvedeny položky typu (jako např. v oddíle 798 – ZTI):

798 00-0001 Ostatní práce neuvedené Kpl	0,000
DO TETO POLOŽKY UVEDE STAVEBNÍ FIRMA VESKÉ PRÁCE	0,000
NEOBSAŽENÉ V ROZPOČTU, ALE KTERÉ JSOU DLE PROJEKTOVÉ	0,000
DOKUMENTACE NEZBYTNÉ K PROVEDENÍ DÍLA. TYTO PRÁCE	0,000
MUSÍ BYT PŘESNĚ SPECIFIKOVANY.	0,000
-----	0,000
Součástí sjednané ceny budou i veské práce a dodávky,	0,000
které v projektové dokumentaci uvedeny nejsou, ale o	0,000
kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem	0,000
vědět měl nebo vědět mohl.	0,000

Dotaz:

- 1) Budou tyto položky nějak blíže specifikovány tak , aby jejich hodnota byla vzájemně obsahově a nákladově porovnatelná mezi jednotlivými nabídkami uchazečů v duchu vyhlášky č.230/2013 Sb. ?
- 2) Pokud budou tyto položky upřesněny , žádáme , aby byla změněna jejich měrná jednotka (0 kpl) , neboť uchazeči nesmí svévolně měnit výměry jednotek

3) Pokud nebudou tyto položky upřesněny bližší specifikací, stanoví u těchto položek zadavatel jednotnou cenu platnou pro všechny uchazeče ?

Dodatečná informace:

Uchazeči nebudou brát v potaz položky, které jsou v upravených výkazech výměr přeškrtnuté a začerněné. Týká se položek ve výkazech výměr s názvy:

- výkaz výměr - stavební část,
- výkaz výměr - zdravotní instalace,
- výkaz výměr - vodovodní přípojka,
- výkaz výměr - zařízení pro vytápění.

TYTO POLOŽKY NEBUDOU UCHAZEČI VYPLŇOVÁNY.

ZMĚNA U SOUBORU S NÁZVEM: „Výkaz výměr - zařízení pro vytápění“

U níže uvedené položky je změněna měrná jednotka z kompletu na metr. (změna je barevně vyznačena žlutou)

910		Stavební				
97	910000001	drážka 250x100	m	480,000		

Prosíme o použití nových souborů s výše uvedenými názvy k ocenění.

Ostatní položky s měrnou jednotkou „kpl“ zůstávají nezměněny z důvodu dostatečného popisu položky v jejím názvu a z podrobností projektové dokumentace.

Dotaz:

Tepelné izolace stropu, v rozpočtu oddíl 713 Tepelné izolace, položka 713-11 1111 tepelná izolace kladená volně, pro tuto položku je uveden materiál v tl. 50 mm avšak v PD je tl. této izolace v tl. 240 mm (řez B-B výkres č.6). Prosíme o upřesnění, kterou tloušťku izolace máme naceňovat?

Dodatečná informace:

ZMĚNA U SOUBORU S NÁZVEM: „Výkaz výměr – stavební část“

U níže uvedené položky je změněna tl. tepelné izolace ze 150 mm na 240 mm dle PD. (změna je barevně vyznačena žlutou)

16	713 11-1111	Izolace tep stropu vrchem volne	m2	13,200	0,000	0,000
		Zatepleni nad vstupem				
		1,5*8,8		13,200		
16/1	pc	deska miner.vlny tl. 240 mm	m2	14,000	0,002	0,028

Prosíme o použití nových souborů s výše uvedenými názvy k ocenění.

Dotaz:

Tabulka PSV položka č D 12 – chybí v rozpočtu, bude tato položka doplněna?

Dodatečná informace:

Hliníkové dveře s označením D12 v rozpočtu nechybí. Nachází se jako položka s označením 767 64-0311 v oddílu 767 Konstrukce zámečnické.

Dotaz:

Tabulka PSV položka D 6 – dveře do vazební místnosti – specifikace není zcela přesná viz místnosti šetření. Bude tato specifikace upřesněna nebo máme nacenit stávající specifikaci?

Dodatečná informace:

Uchazeči ocení položku dle výkazu výměr předložené zadavatelem. Položka nebude dále specifikována.

Dotaz:

Tabulka PSV – mříže MR1, MR2, není u některé z těchto mříží požadována bezpečnostní třída?

Dodatečná informace:

U mříží MR1, MR2 není požadována žádná bezpečnostní třída, projektant se řídil pokynem policejního prezidenta. Mříže jsou dostatečně specifikovány v tabulce PSV.

Dotaz:

Oddíl 763 Dřevostavby – položka č. 9 a 9/1 mtz poklopu.
Žádáme o upřesnění specifikace, nemá být položka 9/1 nazvaná spíše – Půdní stahovací schody + požadovaná požární odolnost?

Dodatečná informace:

Požadovaná požární odolnost je v položce specifikována. Uchazeči ocení položku dle výkazu výměr předložené zadavatelem a budou respektovat požadavky dané projektovou dokumentací.

**náměstek ředitele pro ekonomiku
z pověření
Naděžda Singerová
vedoucí odd. materiálně technického zabezpečení**

Ing. Petr Hanák
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor veřejných zakázek
Tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany
779 00 Olomouc
e-mail: petr.hanak@pcr.cz
tel. 974 761 670
mob. 728 263 186