



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Odbor veřejných zakázek



ČJ.:KRPM-57204/ČJ-2013-1400VZ

Název veřejné zakázky:	„KŘP Olomouckého kraje - OOP Hranice, Purgešova 2 - rekonstrukce a půdní vestavba“
Název zadavatele:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo:	Tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČ:	72051795
Zástupce zadavatele:	plk. Mgr. Dalimil Sypták náměstek ředitele pro ekonomiku

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 11

Dotaz:

V oddílu 63 stavebního rozpočtu u pol. č. 5 a 6 (pískocementové potěry) jsou uvedeny tloušťky 1 cm a 4 cm. Jedná tedy o samonivelační pískocementové potěry? Klasický pískocementový potěr o tl. 4 cm je dle subdodavatele riskantní na provedení z důvodu malé tloušťky a zvýšeného rizika praskání. Proto se klasické potěry provádějí spíše v tloušťkách od 6 cm. Žádáme o upřesnění potěrů, které je třeba nacenit.

Dodatečná informace:

Jedná se o pískocementové potěry (pol. č. 5 a 6 oddílu 63) ve stavební části, které uchazeči nacení dle výkazu výměr. Dle sdělení projektanta nebylo možno za provozu provést sondu do stávajících konstrukcí a tedy není zcela jisté, že vyrovnávací potěry bude nutné realizovat.

Dotaz:

Upřesněte prosím typ provětrávaného izolačního systému podlah v 1. PP. Tvarovky se vyrábí výšky 4, 7 a 10 cm. V rozpočtu je požadavek na výšku 9 cm (viz. p.č. 2/1 v oddílu 711).

Dodatečná informace:

Tvarovky do provětrávaných podlah se vyrábějí od 4 cm do 60 cm po cca 2-3 cm. Uchazeči použijí a nacení ve výkazu výměr tvarovky výšky 10 cm.

plk. Mgr. Dalimil Sypták
náměstek ředitele pro ekonomiku

Ing. Petr Hanák
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor veřejných zakázek
Tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany
779 00 Olomouc
e-mail: petr.hanak@pcr.cz
tel. 974 761 670
mob. 728 263 186