



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Odbor veřejných zakázek



ČJ.:KRPM-57204-6/ČJ-2013-1400VZ

Název veřejné zakázky:	„KŘP Olomouckého kraje - OOP Hranice, Purgešova 2 - rekonstrukce a půdní vestavba“
Název zadavatele:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo:	Tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČ:	72051795
Zástupce zadavatele:	plk. Mgr. Dalimil Sypták náměstek ředitele pro ekonomiku

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 18

Dotaz:

V oddílu 762 „Konstrukce tesařské“ je pol. č. 21 „voštiny + voštinový zásyp 30 mm.“ Prosím upřesněte specifikaci této položky. Uveďte tloušťku vrstvy a přesnou skladbu a materiál této vrstvy.

Dodatečná informace:

Voštiny a voštinový zásyp nabízí řada firem na trhu. Jedná se o děrovanou mřížku výšky 30 mm, která se zasype speciálním sypkým materiálem. Slouží jako vyrovnávací a zvukově izolační vrstva.

Dotaz:

Časový harmonogram má být členěn na jednotlivé dny, nebo stačí týdny?

Dodatečná informace:

Zadavatel doporučuje členit harmonogram v týdnech.

Dotaz:

Harmonogram má korespondovat s předpokládanými termíny uvedenými v zadávací dokumentaci, to je termín zahájení 20.11.2013 a termín dokončení díla do 31.8.2014?

Dodatečná informace:

Na tento dotaz je již zodpovězeno v dodatečné informaci č. 17.

Dotaz:

V oddílu 767 stavebního rozpočtu u pol. č. 5/1 „oc.nosnik DN1az6 vc.povrch.upravy“ je uvedeno množství 2 747 kg. Ve výkresu „03_konstrukce_podlahy_3NP.pdf“ jsou však uvedeny nosníky pod označením ON1-6. Jedná se o tytéž nosníky? Dále nesouhlasí hmotnost nosníků s hmotností z výkazu výměr. Ve výkresu je uvedena hmotnost 2 544 kg. Vysvětlete.

Dodatečná informace:

Jde o stejné nosníky. Menší váha je čistá váha pro montáž a větší váha je dodávka včetně 8 % na prořez, sváry atd.

V Olomouci 24.10.2013

plk. Mgr. Dalimil Sypták
náměstek ředitele pro ekonomiku

Ing. Petr Hanák
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor veřejných zakázek
Tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany
779 00 Olomouc
e-mail: petr.hanak@pcr.cz
tel. 974 761 670
mob. 728 263 186